



ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть II

ШКСД.407312.001 РЭ



Россия, Санкт-Петербург

**Система менеджмента качества АО «ВЗЛЕТ»
сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
органами по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург»
и АС «Русский Регистр»
СТО Газпром 9001-2018
органом по сертификации АС «Русский Регистр»**



АО «Взлет»

ул. Трефолева, 2 БМ, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198097

E-mail: mail@vzljot.ru

www.vzljot.ru

Call-центр 8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 8 8 8 - 7

бесплатный звонок оператору

для соединения со специалистом по интересующему вопросу

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
1.1. Назначение.....	6
1.2. Технические характеристики.....	7
1.3. Устройство и работа	9
2. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЕМ	11
2.1. Система окон индикации	11
2.1.1. Построение системы окон индикации.....	11
2.1.2. Курсор.....	12
2.2. Управление кнопками	13
2.2.1. Назначение кнопок.....	13
2.2.2. Перемещение в меню с использованием кнопок.....	14
2.2.3. Ввод числового значения установочного параметра	16
2.2.4. Управление дисплеем тепловычислителя	17
2.2.5. Получение сведений о тепловычислитеle	18
3. НАСТРОЙКИ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ	19
3.1. Настройки временных параметров.....	19
3.1.1. Настройки приборной даты и времени	19
3.1.2. Настройка режима автоматического перехода на «зимнее» и «летнее» время	19
3.1.3. Настройка контрактного времени	20
3.1.4. Настройка сезонных дат.....	20
3.1.5. Настройка времени обработки данных.....	21
3.2. Настройки параметров связи.....	22
3.2.1. Интерфейсные разъемы тепловычислителя	22
3.2.2. Интерфейсы RS-485	22
3.2.3. Меню настройки параметров связи	23
3.3. Конфигурация расчетной теплосистемы.....	25
3.3.1. Организация обработки данных в тепловычислитеle	25
3.3.2. Расчетная теплосистема	27
3.4. Настройки расчетных каналов	28
3.4.1. Настройки расчетных каналов расхода.....	28
3.4.2. Настройки расчетных каналов температуры.....	32
3.4.3. Настройки расчетных каналов давления	34
3.4.4. Настройки расчетных каналов холодной воды	36
3.4.5. Настройки расчетных теплосистем.....	38
3.4.6. Настройки баланса масс	43
3.4.7. Настройка отображения единиц измерения.....	44
3.5. Отказы и нештатные ситуации.....	45
3.5.1. Фиксация отказов и нештатных ситуаций.....	45
3.5.2. Предустановленные условия фиксации НС	47
3.5.3. Отображение информации об отказах и НС	49

4. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ.....	52
4.1. Текущие и интегральные значения.....	52
4.2. Архивы	54
4.3. Журнал.....	58
4.4. База параметров	59
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Разрядность индикации параметров в ТВ.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Типовые схемы измерительных систем и алгоритмы расчета	61
ПРИЛОЖЕНИЕ В. База установочных параметров ТВ	73
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Знакопозиционные коды состояния.....	80
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Параметры, редактирование значений которых фиксируется в «Журнале» ТВ.....	83

В настоящем документе описан порядок использования по назначению тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ».

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора в тепловычислителе возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические характеристики и функциональные возможности прибора.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АЦП	- аналогово-цифровой преобразователь;
ГВС	- горячее водоснабжение;
ЖКИ	- жидкокристаллический индикатор;
НС	- ненштатная ситуация;
НСХ	- номинальная статическая характеристика преобразования;
ПД	- преобразователь давления;
ПК	- персональный компьютер;
ПО	- программное обеспечение;
ПР	- преобразователь расхода;
ПТ	- преобразователь температуры;
РЭ	- руководство по эксплуатации;
СО	- система отопления;
ТВ	- тепловычислитель;
ТИ	- точка измерения;
ТПС	- термопреобразователь сопротивления;
ТС	- теплосистема;
УЗР	- ультразвуковой расходомер;
ЭМР	- электромагнитный расходомер.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вид наименования или обозначения, выполненного в тексте и таблицах РЭ полужирным шрифтом, например, **ИЗМ**, соответствует его отображению на дисплее прибора.
2. Стрелки, изображенные на рисунках меню (подменю) ТВ, указывают на возможные направления перехода в меню (подменю) с использованием одной или двух кнопок одновременно:

Вид стрелки	Используемые кнопки
, либо , либо	

Обозначение, назначение и порядок использования кнопок управления приведены в п.2.2.1.

* * *

Удостоверяющие документы размещены на сайте www.vzljot.ru

1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Назначение

- 1.1.1. Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ» предназначен для абонентского учета тепла посредством измерения параметров теплоносителя и представления данных по потреблению тепло- и водоресурсов.
- 1.1.2. Внешний вид тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ» показан на рис.1.



Рис.1. Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ».

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Основные технические характеристики ТВ приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра	Прим.
1. Количество каналов: - расхода - температуры - давления	до 6 до 6 до 6	
2. Количество расчетных теплосистем	от 1 до 3	Прим.
3. Напряжение питания постоянного тока, В	24	см.п.1.2.5
4. Потребляемая мощность, Вт	до 24	
5. Средняя наработка на отказ, ч	75 000	
6. Средний срок службы, лет	12	
7. Габаритные размеры, мм	110 × 95 × 60	
8. Масса, кг	не более 0,5	

ПРИМЕЧАНИЕ.

Под *теплосистемой расчетной (ТС1...ТС3)* понимается система расчета тепла и массы теплоносителя по назначенным алгоритмам и на основании данных, поступающих из *расчетных каналов* преобразователей расхода, температуры и давления. В тепловычислителе *теплосистема расчетная* ставится в соответствие контролируемой теплосистеме.

1.2.2. В тепловычислителе предусмотрены:

- 6 каналов (**ПР1...ПР6**) для приема данных от преобразователей расхода;
- 6 каналов (**ПТ1...ПТ6**) для приема данных от преобразователей температуры;
- 6 каналов (**ПД1...ПД6**) для приема данных от преобразователей давления.

1.2.3. Результаты измерений и вычислений ТВ сохраняются во внутренних архивах (п.4.2), характеристики которых приведены в табл.2.

Таблица 2

Наименование архива	Глубина архива, записи
Часовой архив	1440
Суточный архив	186
Месячный архив	48

Изменение параметров ТВ регистрируется в журнале (**Журн**) пользователя (глубина 1400 записей).

Просмотр записей архивов и журнала пользователя возможен из меню ТВ.

Время сохранности архивных данных, данных в журнале пользователя, в том числе при отключении питания – не менее 5 лет.

1.2.4. Подключение внешних устройств к тепловычислителю организуется с помощью интерфейсов RS-485 и USB.

1.2.5. Питание ТВ осуществляется стабилизированным напряжением постоянного тока значением из диапазона (22-29) В с уровнем пульсаций не более $\pm 1,0$ %. Питание от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц может обеспечиваться с помощью источника вторичного питания, поставляемого по заказу.


1.2.6. Устойчивость к внешним воздействующим факторам тепловычислителя в рабочем режиме (по ГОСТ Р 52931):

- а) температура окружающей среды от 5 до 50 °C;
- б) относительная влажность окружающего воздуха – до 80 % при температуре не более 35 °C, без конденсации влаги;
- в) атмосферное давление от 66,0 до 106,7 кПа;
- г) синусоидальная вибрация – группа N2.

Степень защиты ТВ соответствует коду IP20 по ГОСТ 14254.

1.3. Устройство и работа

1.3.1. Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ» (рис.2) представляет собой микропроцессорный измерительно-вычислительный блок, состоящий из двух частей: модуля вычислителя (1) и основания (2).



1 – модуль вычислителя; 2 – основание; 3 – чашка пломбирования кнопки включения режима НАСТРОЙКА; 4 – кнопка включения режима СЕРВИС; 5 – кнопка СБРОС перезапуска ТВ; 6 – разъем USB Type-B; 7 – жидкокристаллический индикатор; 8 – верхняя часть платы ТВ; 9 – кнопки управления ТВ; 10 – клеммная колодка подключения кабеля питания ТВ; 11 – индикатор статуса ТВ; 12 – крышка прозрачная; 13 – лицевая панель модуля вычислителя; 14 – клеммная колодка подключения кабеля интерфейса RS-485 (персональный компьютер); 15 – клеммные колодки подключения кабелей интерфейса RS-485 (преобразователи); 16 – нижняя часть платы ТВ.

Рис.2. Устройство тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ».

В модуле вычислителя размещаются несколько плат с электронными компонентами. При этом одна из плат верхней частью (8) и нижней частью (16) выступает за границы корпуса модуля вычислителя (1).

На лицевой панели (13) модуля вычислителя (1) располагается жидкокристаллический индикатор (7), кнопки управления ТВ (9) и индикатор статуса ТВ (11). Лицевая панель (13) закрывается откидывающейся прозрачной крышкой (12).

На левой половине верхней части (8) платы ТВ установлены:

- разъем USB Type-B для подключения кабеля связи с ПК;
- кнопки включения режимов управления СЕРВИС (4) и НАСТРОЙКА, которая закрыта пломбировочной чашкой (3);
- кнопка СБРОС (5) перезапуска ТВ.

Левая половина верхней части (8) платы ТВ закрывается съемной непрозрачной крышкой (на рисунке не показана), фиксирующейся защелками.

На правой половине верхней части (8) платы ТВ установлена клеммная колодка (10) подключения кабеля питания ТВ.

На нижней части (16) платы ТВ установлены клеммные колодки (14) и (15) интерфейса RS-485 для подключения соответственно кабелей связи с ПК и преобразователями (расхода, температуры и давления).

Корпуса модуля вычислителя (1) и основания (2) выполнены из пластмассы и скрепляются между собой защелками.

Для крепления ТВ на объекте задняя стенка основания (2) имеет фигурный паз и защелки, обеспечивающие установку на DIN-рейку.

1.3.2. Принцип действия тепловычислителя «ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ» основан на получении измеренных значений параметров теплоносителя (расхода, температуры и давления) от первичных преобразователей, установленных в контролируемых трубопроводах, и обработке результатов измерений с учетом заданных значений установочных параметров и в соответствии с выбранным алгоритмом расчета тепла ТС.

2. УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЕМ

2.1. Система окон индикации

2.1.1. Построение системы окон индикации

2.1.1.1. Система окон индикации тепловычислителя построена в виде многоуровневого меню, обеспечивающего отображение числовых и символьных данных, а также управление прибором с клавиатуры.

2.1.1.2. Вид, состав и структура меню определяются:

- установленным уровнем доступа (режимом);
- типом и количеством программно подключенных ПР, ПТ и ПД;
- заданными значениями установочных параметров.

При этом состав основного меню остается неизменным.

2.1.1.3. Окно индикации основного меню (рис.3) содержит обозначения пунктов подменю (меню более низкого уровня), которые располагаются в одной строке (горизонтальное меню) и курсор под одним из пунктов меню. Одновременно в окне индикации основного меню может отображаться не более 4-х обозначений пунктов подменю, которые могут смещаться влево или вправо при соответствующем перемещении курсора.




Рис.3. Вид окна индикации основного меню.

В состав основного меню входят следующие подменю:

УСТ	- «Установки»;
БАЗ	- «База»;
ИЗМ	- «Измерения»;
АРХ	- «Архивы»;
ИНФ	- «Информация»;
УПР	- «Управление».

2.1.2. Курсор

Курсор в окнах индикации указывает на выбранный пункт меню, наименование параметра, команды, либо разряд редактируемого числа. Место расположения и форма курсора зависят от вида информации, отображаемой в окне индикации, и состояния установленного рядом с курсором (над курсором) пункта меню (параметра):

БАЗ ИЗМ АРХ ИНФ 	– курсор под пунктом меню (обозначением параметра): возможен переход к меню / окну индикации нижнего уровня;
t →P h G TC 	– курсор слева от пункта меню, обозначения параметра, либо индекса: возможен переход к меню / окну индикации нижнего уровня;
t1. верх. уст. 	– курсор слева от числового или символьного значения параметра, обозначения команды: возможно редактирование параметра, выполнение команды;
Gv1. дог 	– курсор слева от числового значения параметра: возможен переход к старшим разрядам числового значения, не отображаемым в данный момент времени на экране;
P1. дог 	– мигающий курсор a) над значением разряда числового параметра или числовым индексом параметра: возможно редактирование значения разряда числового параметра или индекса параметра в формуле расчета тепла; b) над обозначением параметра или рядом с обозначением параметра: возможна прокрутка списка значений параметра в меню назначения использования преобразователя в теплосистеме;
P1 усредн. по 	– курсор (,) слева от значения параметра, выбираемого из списка. Возможен переход по списку значений: – вниз и вверх; – только вниз; – только вверх.

2.2. Управление кнопками

2.2.1. Назначение кнопок

- 2.2.1.1. Кнопки, расположенные на лицевой панели ТВ, обеспечивают возможность оперативного управления окнами индикации с целью просмотра текущих значений измеряемых и установочных параметров, содержимого архивов, а также ввода установочных данных.
- 2.2.1.2. Управление ТВ обеспечивается посредством нажатия одной, либо двух кнопок одновременно. Кнопка срабатывает после ее отпускания (одновременного отпускания двух кнопок). Отпускать кнопку следует либо сразу после нажатия (без удержания), либо после удержания не менее 2-х секунд. Описание назначения кнопок и порядка их использования приведено в табл.3.

Таблица 3

Условное обозначение кнопок	Назначение кнопок и порядок использования
1	2
	<ol style="list-style-type: none">При выборе пункта меню (окна индикации) – перемещение вверх.При редактировании символьной величины – перемещение по списку вводимых значений вверх.При редактировании значения числовой величины (числового индекса параметра) – увеличение значения разряда (индекса параметра). <p>Кнопку нажать и отпустить без удержания.</p>
	<ol style="list-style-type: none">При выборе пункта меню (окна индикации) – перемещение вниз.При редактировании символьной величины – перемещение по списку вводимых значений вниз.При редактировании значения числовой величины (числового индекса параметра) – уменьшение значения разряда (индекса параметра). <p>Кнопку нажать и отпустить без удержания.</p>
	<ol style="list-style-type: none">В горизонтальном меню – перемещение курсора по строке меню вправо.При редактировании символьных или числовых величин – перемещение курсора на поле или разряд числа вправо.При выборе параметра с числовым индексом – увеличение числового индекса параметра.В окне выбора времени архивной записи – переход к архивным параметрам в записи. <p>Кнопки одновременно нажать и отпустить без удержания.</p>
	<p>Кнопку нажать, удерживать не менее 2-х секунд и отпустить.</p>
	<ol style="list-style-type: none">В горизонтальном меню – перемещение курсора по строке меню влево.При редактировании символьных или числовых величин – перемещение курсора на поле или разряд числа влево.При выборе параметра с числовым индексом – уменьшение числового индекса параметра.При просмотре архивных параметров – переход к окну выбора времени архивной записи. <p>Кнопки одновременно нажать и отпустить без удержания.</p>
	<p>Кнопку нажать, удерживать не менее 2-х секунд и отпустить.</p>

Продолжение таблицы 3

1	2
●	1. Переход в выбранное меню нижнего уровня. 2. Вход в режим редактирования параметра. 3. Ввод установленного значения параметра, выполнение команды. Кнопку нажать и отпустить без удержания.
○	1. Выход в меню более высокого уровня. 2. Отказ от ввода измененного значения параметра, выполнения команды, выход из режима редактирования параметра. Кнопку нажать, удерживать не менее 2-х секунд и отпустить.
▲ + ▼	Кнопки одновременно нажать и отпустить без удержания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Использование кнопок ● и ▲+▼, ○ и ●+▼, ▲ и ▲+○ приводит к одинарному результату.
- Далее в тексте документа для упрощения описания порядка работы с кнопками будет использоваться термин «нажать кнопку».

2.2.2. Перемещение в меню с использованием кнопок

2.2.2.1. Для входа в подменю установочных параметров необходимо в основном меню (рис.3) кнопками ▲+●, ●+▼ установить курсор под пунктом **УСТ** и нажать кнопку ●. Возможные переходы в подменю показаны на рис.4.




Рис.4. Структура меню «УСТ».

Возврат в основное меню происходит после нажатия кнопки ●.

2.2.2.2. Для входа в меню более низкого уровня необходимо выбрать окно индикации с требуемым наименованием, например, **Давления** (рис.5) и нажать кнопку ●.




Рис.5. Структура подменю «Давления».

В подменю, содержащем однотипные обозначения параметров с числовыми индексами (например, **ПД1 а13**, **ПД2 а23** и т.п.), возможно перемещение по «горизонтали» (рис.5). В подменю, содержащем не однотипные обозначения (**Ратм. значение**, **Ратм.дог** и т.п.), перемещение возможно только по «вертикали».

2.2.3. Ввод числового значения установочного параметра

В качестве примера показан ввод договорного значения давления **P5.дог**, равного **1,6 МПа**, для **ПД5** в меню **УСТ / Давления**.

Выполняемые действия	Используемые кнопки	Вид индикации после нажатия кнопки
1	2	3
1. Включение ЖКИ (если экран ЖКИ отключен). <i>Производится путем нажатия любой кнопки.</i>	любая	БАЗ ИЗМ АРХ ИНФ ↑
2. Выбор подменю УСТ . <i>После двукратного нажатия курсор перемещается на две позиции влево.</i>	▲ + ●	УСТ БАЗ ИЗМ АРХ ↑
3. Вход в подменю УСТ .	●	→ Приборные часы
4. Переход к подменю Давления . <i>Кнопку нажимают до тех пор, пока на экране не появится название подменю Давления.</i>	▼	→ Давления
5. Вход в подменю Давления .	●	ПД1 а13 ПД СМАРТ
6. Переход к окну индикации параметра ПД5 . <i>Кнопки нажимают до тех пор, пока на экране не появится индикация ПД5</i>	▼ + ●	ПД5 а53 нет (=Рдог)
7. Переход к окну индикации параметра P5.дог . <i>Кнопку нажимают до тех пор, пока на экране не появится индикация P5.дог</i>	▼	P5. дог 0,0000 МПа
8. Переход в режим редактирования числового значения параметра P5.дог . <i>После нажатия кнопки индикация курсора ▲ сменяется индикацией мигающего курсора.</i>	●	P5. дог 0,0000 МПа
9. Изменение значения разряда числового параметра. <i>Кнопки нажимают до тех пор, пока не будет установлено требуемое значение.</i>	▲, ▼	P5. дог 1,0000 МПа
10. Перемещение мигающего курсора вправо на требуемый разряд числового значения параметра. <i>Кнопки нажимают до установки курсора в требуемую позицию.</i>	▼ + ●	P5. дог 1[0]000 МПа
11. Изменение значения разряда числового параметра. <i>Кнопки нажимают до тех пор, пока не будет установлено требуемое значение.</i>	▲, ▼	P5. дог 1[6]000 МПа

1	2	3
12. Ввод отредактированного значения параметра. Прекращается индикация мигающего курсора и начинается индикация курсора ▶.	●	P5. дог ▲1,6000 МПа
13. Отказ от ввода отредактированного значения параметра (при условии, что не выполнен п.12)	○	P5. дог ▲0,0000 МПа
14. Возврат в окно индикации основного меню. Кнопка нажимается до тех пор, пока на экране ЖКИ не будет индицироваться окно основного меню.	○	УСТ БАЗ ИЗМ АРХ ↑

2.2.4. Управление дисплеем тепловычислителя

Управление дисплеем ТВ выполняется из меню УПР:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Откл. дисплей	без значения	Команда на отключение подсветки дисплея ТВ и прекращение вывода информации. Выполняется сразу после нажатия кнопки ●. Для включения дисплея достаточно нажать любую кнопку на клавиатуре ТВ
Контрастность	от 26 до 38	Параметр настройки контрастности дисплея ТВ. Значение параметра – в условных единицах. Большее значение соответствует большей контрастности. По умолчанию равно 30
Рестарт	нет да	Команда на перезапуск ПО ТВ
Сквозной режим	нет да	Отключение / включение возможности обращения к ПР, ПТ, ПД с ПК, минута ТВ
Загрузка ПО	нет да	Служебный параметр

2.2.5. Получение сведений о тепловычислителе

Сведения о тепловычислителе и о некоторых параметрах ТВ находятся в меню **ИНФ**:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
TCPB SMART	без значения	<i>Исполнение тепловычислителя</i>
ПО Цифр. ид	69.00.04.41 * 0xE207	<i>Версия ПО, установленного в ТВ, и идентификационный номер ПО</i>
Заводской номер ТВ	xxxxxxxxxx	<i>Устанавливается при выпуске из производства</i>
Текущий режим	Работа Сервис	<i>Текущий уровень доступа (режим), установленный в ТВ</i>
Номер объекта	от 0 до 4294967295	<i>Условный номер объекта, на котором установлен ТВ</i>
Дата поверки	не устан. день.месяц.год	<i>Дата последней поверки ТВ</i>
Проверка срок конец	не устан. день.месяц.год	<i>Дата очередной поверки ТВ</i>
Летн./зимн. время в году	см. п.3.1.2.3	<i>Даты автоматического перевода часов на «зимнее» и «летнее» время</i>
T нараб. (с пит.)	XX : XX	<i>Суммарное время работы тепловычислителя (во всех режимах) при наличии любого (внешнего, автономного) питания, ч : мин</i>

* – в тепловычислителе, начиная с версии ПО 69.00.04.04, реализована возможность программного подключения контрольного расходомера, установленного в подающем, либо обратном трубопроводе контролируемой теплосистемы соответствующей конфигурации.

3. НАСТРОЙКИ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ

3.1. Настройки временных параметров

3.1.1. Настройки приборной даты и времени

Для настройки приборной даты и времени необходимо войти в меню **УСТ / Приборные часы**. Перечень обозначений установочных параметров, диапазон их возможных значений приведен ниже.

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Летн./зимн. время перевод:	откл., вкл.	Отключение/включение функции автоматического перевода часов ТВ на «летнее» и «зимнее» время.
Текущ. время	час:мин день.мес.год	Текущие дата и время в ТВ

ВНИМАНИЕ! Приборная дата и время должны настраиваться в первую очередь.

Устанавливаемое текущее время должно быть больше, чем временная метка последнего записанного часового архива. Переход времени назад возможен не более чем в пределах текущего часа. Для перевода времени назад больше, чем на час, необходимо очистить архивы (см. п.4.2.6).

3.1.2. Настройка режима автоматического перехода на «зимнее» и «летнее» время

- 3.1.2.1. При выпуске из производства по умолчанию (то есть после инициализации) функция автоматического перевода приборных часов на «зимнее» / «летнее» время отключена: для параметра **Летн./зимн. время перевод** установлено значение **откл.**
- 3.1.2.2. Автоматический перевод приборных часов на «зимнее» / «летнее» время возможен после установки значения **вкл** для параметра **Летн./зимн. время перевод**.
- 3.1.2.3. Даты автоматического перехода на «зимнее» и «летнее» время в текущем году можно определить, выбрав в меню **ИНФ** пункт **Летн./зимн. время в году** и дважды нажав кнопку . На экране ТВ будут отображаться информация, показанная на рис.6.




Рис.6. Вид окна дат перевода на «зимнее» и «летнее» время.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется выполнять принудительный (с клавиатуры) перевод приборных часов на «зимнее» и «летнее» время.

3.1.2.4. Для определения даты перехода на «зимнее» и «летнее» время в предыдущих или последующих годах необходимо при индикации пункта меню **Летн./зимн. время в году**:

- нажать кнопку 
- после появления индикации курсора  установить требуемый год кнопками , , , 
- повторно нажать кнопку 

3.1.3. Настройка контрактного времени

Установочные параметры контрактного времени находятся в меню **УСТ / Общие настройки / Контрактное время**.

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
T суточн. арх.	<i>от 0 до 23</i>	<i>Час в сутках, когда сохраняются данные в суточном архиве</i>
T месячн. арх.	<i>от 1 до 28</i>	<i>Дата, когда сохраняются данные в месячном архиве</i>

После инициализации ТВ сохранение данных в суточном архиве происходит в момент времени, соответствующем началу суток, то есть, в 00 ч 00 мин (**0 ч**), в месячном архиве – соответствующем первому календарному дню месяца (**1 сут.**).

Изменить моменты времени сохранения архивов можно, установив для параметров **T суточн. арх.** и **T месячн. арх.** требуемые значения.

3.1.4. Настройка сезонных дат

3.1.4.1. Сезонные даты – это календарные даты, соответствующие началу отопительного (зимнего) сезона и межотопительного (летнего) сезона. Установочные параметры для сезонных дат находятся в меню **УСТ / Летний/зимний сезоны**.

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Сезон лето/зима	не использ.	<i>Сезонные даты не используются (по умолчанию)</i>
	использ.	<i>Сезонные даты используются</i>
	исп./даты удал	<i>Сезонные даты используются и доступны для назначения по сети</i>
Летний сезон с даты*	(1 ... 31).(1 ... 6) **	<i>Дата начала летнего (межотопительного) сезона</i>
Летний сезон по дату*	(1 ... 31).(7 ... 12) **	<i>Дата окончания летнего (межотопительного) сезона</i>

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. * – индикация параметров **Летний сезон с даты** и **Летний сезон по дату**, начинается после установки значения **использ.** либо **исп./даты удал** для параметра **Сезон лето/зима**.
 2. ** – формат даты: «число»..«месяц».
- 3.1.4.2. Использование сезонных значений расхода (меню **УСТ / Расходы**), температуры (меню **УСТ / Температуры**) и давления (меню **УСТ / Давления**) становится возможным, если:
- a) в качестве реакции на ошибку в канале с соответствующим индексным номером (**1,2,3,4,5,6**) назначено использование договорного значения;
 - б) для параметра **Gv1(2,3,4,5,6) сезон**, **t1(2,3,4,5,6) сезон**, **P1(2,3,4,5,6) сезон** не установлено значение **не использ..**
- 3.1.4.3. После выполненных настроек по п.3.1.4.1 и п.3.1.4.2 в индексах договорных параметров расхода, температуры, давления начинается дополнительная индикация символа **л** (летний сезон) и **з** (зимний сезон):
- **Gv1(2,3,4,5,6).дог. л(з);**
 - **t1(2,3,4,5,6).дог. л(з);**
 - **P1(2,3,4,5,6).дог. л(з).**

3.1.5. Настройка времени обработки данных

Установочные параметры обработки данных находятся в меню **УСТ / Общие настройки**.

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Тобр реж. Работа	от 2 до 3600	<i>Период обработки данных (секунды) в режиме РАБОТА. После инициализации устанавливается значение 60 с</i>
Тобр др. режимы	от 2 до 3600	<i>Период обработки данных (секунды) в режимах СЕРВИС, НАСТРОЙКА. После инициализации устанавливается значение 5 с</i>

3.2. Настройки параметров связи

3.2.1. Интерфейсные разъемы тепловычислителя

3.2.1.1. Для связи с внешними устройствами в тепловычислитеle преду-смотрены последовательные интерфейсы RS-485 и интерфейс USB. Размещение интерфейсных разъемов в отсеках ТВ показано на рис.7.




Рис.7. Размещение интерфейсных разъемов тепловычислителя.

3.2.1.2. Подключение ПК к ТВ возможно как по интерфейсу USB (через разъем USB Type B), так и по интерфейсу «RS-485 ПК» (через соответствующую клеммную колодку). Схемотехнически приоритетным является интерфейс USB, после подключения к которому происходит отключение интерфейса «RS-485 ПК» связи с ПК.

3.2.2. Интерфейсы RS-485

3.2.2.1. Последовательные интерфейсы «RS-485 преобразователи» и «RS-485 ПК» обеспечивают возможность приема результатов измерений от ПР, ПТ и ПД, а также возможность доступа через ПК к измерительным, расчетным и установочным параметрам ТВ, включая архивы. При этом возможна модификация установочных параметров. Интерфейсы поддерживают протокол Modbus RTU, принятый в качестве стандартного в приборах фирмы «ВЗЛЕТ». ТВ поддерживает обмен одновременно по обоим интерфейсам.

Скорость обмена по интерфейсам «RS-485 преобразователи» и «RS-485 ПК», а также другие параметры связи устанавливаются программно.

3.2.2.2. Интерфейс «RS-485 ПК» обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК, при длине линии связи до 1200 м.

3.2.2.3. Подключение адаптера сотовой связи ACCB-030 к интерфейсу «RS-485 ПК» одиночного ТВ или к линии связи группы ТВ дает возможность передавать информацию по каналу сотовой связи, в том числе и в Интернет.

Используя канал сотовой связи, на базе программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» можно организовывать диспетчерскую сеть для многих одиночных и групп ТВ.

3.2.3. Меню настройки параметров связи

3.2.3.1. Настройки параметров связи по интерфейсу «RS-485 ПК» доступны в меню **УСТ / Общие настройки / Связь с ПК**.

Перечень обозначений установочных параметров и диапазон их возможных значений:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Запись парам. в реж. Раб.	разреш., запрещ.	<i>Разрешение или запрет редактирования параметров связи в режиме РАБОТА (после инициализации - разреш.)</i>
Скорость	1200, 2400, 4800	<i>Скорость обмена данными, бит/с (по умолчанию 4800 бит/с)</i>
Адрес	1 ... 247	<i>Адрес прибора в сети (по умолчанию 1)</i>
Оконечн. резист.	откл, вкл	<i>Программное отключение или подключение оконечного резистора линии связи (по умолчанию вкл)</i>
Задержка отв.	0 ... 255	<i>Задержка передачи ответа – для учёта задержки переключения внешнего преобразователя с передачи на приём, мс (по умолчанию 50 мс)</i>
Тип соединения	прямое, модемное	<i>Учет наличия модема (для управления им) при сетевом подключении (по умолчанию прямое)</i>
Кол-во звонков	0 ... 15	<i>В модемном соединении: количество звонков до установления соединения (по умолчанию 3)</i>
Байт. таймаут	0 ... 1000	<i>Учет перерывов в передаче данных, мс (по умолчанию 20 мс)</i>

Также в меню отображается окно с диагностическими параметрами работы в сети:

Обозначение параметра	Примечание
Мдм	<i>Использование и состояние модема</i>
Rx	<i>Количество принятых посылок</i>
Обраб	<i>Количество обработанных посылок</i>
Tx	<i>Количество отправленных посылок</i>

3.2.3.2. Настройки параметров связи по интерфейсу «RS-485 преобразователи» доступны в меню **УСТ / Общие настройки / Связь с преобр. (преобразователями)**.

Перечень обозначений установочных параметров и диапазон их возможных значений:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Скорость	1200, 2400, 4800	<i>Скорость обмена данными, бит/с (после инициализации - 4800 бит/с)</i>
Оконечн. резист.	откл, вкл	<i>Программное отключение или подключение оконечного резистора линии связи (по умолчанию вкл)</i>
Задержка запроса	0 ... 255	<i>Задержка передачи запроса после получения ответа – для учета задержки окончания приема у преобразователя или задержки переключения внешнего преобразователя на линии передачи, мс (по умолчанию 50 мс)</i>
Байт. таймаут	0 ... 1000	<i>Учет перерывов в передаче данных, мс (по умолчанию 20 мс)</i>
Таймаут отв. ПТ	50 ... 2000	<i>Время ожидания ответа от ПТ, мс (по умолчанию 2000 мс)</i>
Повторов для ПТ	0 ... 5	<i>Количество повторных запросов к ПТ (по умолчанию 5)</i>
Таймаут отв. ПД	50 ... 2000	<i>Время ожидания ответа от ПД, мс (по умолчанию 2000 мс)</i>
Повторов для ПД	0 ... 5	<i>Количество повторных запросов к ПД (по умолчанию 5)</i>
Таймаут отв. ПР	50 ... 2000	<i>Время ожидания ответа от ПР, мс (по умолчанию 2000 мс)</i>
Повторов для ПР	0 ... 5	<i>Количество повторных запросов к ПР (по умолчанию 5)</i>


Также в меню отображается окно с диагностическими параметрами работы в сети:

Обозначение параметра	Примечание
Tx	<i>Количество отправленных посылок</i>
Rx	<i>Количество принятых посылок</i>
Ош	<i>Количество ошибок при обмене</i>

3.3. Конфигурация расчетной теплосистемы

3.3.1. Организация обработки данных в тепловычислителе

3.3.1.1. Общая структурная схема обработки данных в тепловычислителе показана на рис.8.



ПР, ПТ, ПД – преобразователь расхода, температуры и давления соответственно; ТС – теплосистема; НС – нештатная ситуация; $t_{\text{хв}}, P_{\text{хв}}$ – температура и давление теплоносителя на источнике холодной воды.

Рис.8. Структурная схема обработки данных в тепловычислителе.

В тепловычислите контролируемой теплосистеме ставится в соответствие *теплосистема расчетная*, под которой понимается система расчета тепла и массы теплоносителя по назначенным алгоритмам и на основании данных, поступающих из *расчетных каналов* преобразователей расхода, температуры и давления. Возможное количество расчетных теплосистем – до трех. В ТВ расчетные системы обозначаются **ТС1, ТС2 и ТС3**.

В расчётной теплосистеме **ТС4** может вестись либо расчёт утечек на основании данных, поступающих из расчётных каналов преобразователей расхода, температуры и давления, либо расчёт суммы/разности данных от **ТС1, ТС2, ТС3**.

3.3.1.2. Канал *расчетный* – это совокупность данных о параметрах теплоносителя в отдельной ветви теплосистемы, рассчитанных на основании измеренных или договорных значений первичных параметров и используемых в расчете результирующих параметров теплосистемы.

В тепловычислите предусмотрено:

- шесть расчетных каналов для преобразователей расхода;
- шесть расчетных каналов для преобразователей температуры;
- шесть расчетных каналов для преобразователей давления;
- канал параметров на источнике холодной воды (t_{xb} , P_{xb}).

3.3.1.3. Расчетные каналы преобразователей обозначены числовыми индексами. Преобразователи расхода **ПР1...ПР6**, температуры **ПТ1...ПТ6** и давления **ПД1...ПД6** поставлены в соответствие первичным преобразователям контролируемой теплосистемы. Привязка цифровой индексации расчетных каналов ТВ устанавливается по сетевым адресам интерфейса «RS-485 преобразователи», к которому физически подключаются ПР, ПТ и ПД.

Для связи с тепловычислителем каждый преобразователь имеет сетевой адрес с уникальным номером. Формат сетевого адреса: двузначное число, в котором старший разряд обозначает индексный номер канала (**1...6**), а младший разряд – тип преобразователя:

- **1** – преобразователь расхода;
- **2** – преобразователь температуры;
- **3** – преобразователь давления.

В окнах индикации меню **УСТ**, содержащих информацию о привязке преобразователей ПР, ПТ, ПД тепловычислителя к соответствующим преобразователям на трубопроводах контролируемой теплосистемы (п.3.3.2.2), перед номером сетевого адреса отображается символ «**a**». Следовательно, для преобразователей расхода, температуры и давления в первом канале будут индицироваться сетевые адреса **a11, a12 и a13**. Во втором канале – **a21, a22, a23** (рис.8). И так далее.

Каналы параметров холодной воды не имеют сетевых адресов и цифрового индексного обозначения.

3.3.2. Расчетная теплосистема

3.3.2.1. Конфигурация расчетной теплосистемы определяется:

- набором используемых преобразователей;
- привязкой первичных преобразователей к преобразователям расчетной теплосистемы;
- набором и значениями установочных параметров, а также алгоритмами расчета массы и тепла.

3.3.2.2. Индексный номер ПР, ПТ или ПД в тепловычислителе дополнительно (по умолчанию) связан с местом размещения соответствующего преобразователя на трубопроводе контролируемой теплосистемы (отображается в соответствующих окнах индикации меню **УСТ**):

- **1** – подающий трубопровод (**СО.под, ТС.под**);
- **2** – обратный трубопровод (**СО.обр, ТС.обр**);
- **3** – трубопровод ГВС (**ГВ.под**);
- **4** – трубопровод циркуляции ГВС (**ГВ.цирк**);
- **5** – трубопровод системы подпитки (**подпитка либо подп**);
- **6** – трубопровод ХВС (**хв**).

При необходимости пользователь может выполнить перенастройку принадлежности каналов самостоятельно, либо по заказу.

3.4. Настройки расчетных каналов

3.4.1. Настройки расчетных каналов расхода

3.4.1.1. Настройка расчетных каналов ПР выполняется в меню **УСТ / Расходы**. При установленном по умолчанию значении **нет (=Gv.дог)** для **ПР1(2,...,6)** возможно редактирование значений следующих параметров.

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Gv 1 сезон *	- не использ.	<i>Сезон для объемного расхода не используется в расчетах (после инициализации)</i>
	- по датам	<i>Используется договорной сезонный объемный расход по дате</i>
	- по ТС1(2,3,4)	<i>Используется договорной сезонный объемный расход по сезону в ТС1(2,3,4)</i>
Gv 1. дог	от 0 до 500000	<i>Договорной объемный расход ПР 1, м³/ч (по умолчанию 0 м³/ч)</i>
Gv 1. дог. з**	от 0 до 500000	<i>Договорной объемный расход ПР 1, м³/ч (по умолчанию 0 м³/ч) для зимнего сезона</i>
Gv 1. дог. л**	от 0 до 500000	<i>Договорной объемный расход ПР 1, м³/ч (по умолчанию 0 м³/ч) для летнего сезона</i>
Gm1 вычисл. по плотн.	ρ1, ρ2, ..., ρ6, ρхв	<i>Назначение плотности для вычисления массового расхода в канале 1 (по умолчанию ρхв)</i>

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом **1** обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **6**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками **▲+●**, **●+▼**.
- * – индикация параметра **Gv1 сезон** начинается после назначения использования сезона (п.3.1.4).
- ** – индикация параметров **Gv1. дог. з** и **Gv 1. дог. л** начинается после установки либо значения **по датам**, либо значения **по ТС1(2,3,4)** для **Gv 1 сезон**.

3.4.1.2. При установленном значении **ЛАЙТ СМАРТ** для **ПР1(2,...,6)** дополнительно становятся доступны для редактирования значения следующих установочных параметров:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
1	2	3
ПР 1 исп. в ТС	<ul style="list-style-type: none"> - не задано - хв <ul style="list-style-type: none"> - СО.под (TC1) - СО.обр (TC2) - ГВ.под (TC3) - ГВ.цирк - ТС.под - ТС.обр - подпитка 	Составной комментарий, поясняющий назначение преобразователя расхода. Также для левой части комментария, кроме не задано и хв , можно указать теплосистему, которой принадлежит преобразователь расхода. Порядок перехода в окне для установки правой части комментария показан в Примечании 5. Порядок работы с клавиатурой такой же, как в п.2.2.3.
ПР 1 зав. №	xxxxxxxxxx	Заводской номер ПР 1
Gv 1 сезон *	<ul style="list-style-type: none"> - не использ. <ul style="list-style-type: none"> - по датам <ul style="list-style-type: none"> - по ТС1(2,3,4) 	<p>Сезон для объемного расхода не используется в расчетах (после инициализации)</p> <p>Используется договорной сезонный объемный расход по дате</p> <p>Используется договорной сезонный объемный расход по сезону в ТС1(2,3,4)</p>
Gv 1 при пуст. тр.	<ul style="list-style-type: none"> - счет (Т НС) <ul style="list-style-type: none"> - =0 <ul style="list-style-type: none"> - =0, стоп расч. 	<p>При отсутствии жидкости в трубопроводе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продолжение расчетов и накопление времени НС в ТС (устанавливается после инициализации) <p>- обнуление расхода для ПР 1</p> <p>- обнуление расхода для ПР 1 и останов расчетов тепла по Gm 1 если ПР 1 используется в ТС</p>
При Gv1 > вм	<ul style="list-style-type: none"> - =0, стоп расч. <ul style="list-style-type: none"> - счет (Т НС) <ul style="list-style-type: none"> - =Gv. дог (Т НС) 	<p>При Gv1 больше верхней метрологической границы объемного расхода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обнуление расхода (по умолчанию) и останов расчета тепла по Gm 1, если ПР 1 используется в ТС <p>- продолжение расчетов (и накопление времени НС в ТС, если ПР 1* используется в ТС)</p> <p>- присваивание договорного значения (и накопление времени НС в ТС)</p>
При Gv1 <= отс	<ul style="list-style-type: none"> - =0 - =0 (Т НС) 	Реакция на расход, не превышающий границу отсечки: либо обнуление расхода, либо обнуление расхода с накоплением времени НС в ТС (по умолчанию)

1	2	3
При Gv1 < нм	- =0, стоп расч.	При Gv1 меньше нижней метрологической границы объемного расхода: - обнуление расхода (по умолчанию) и останов расчета тепла по Gm 1 , если ПР 1 используется в ТС
	- счет (Т НС)	- продолжение расчетов (и накопление времени НС в ТС)
	- =Gv. нм (Т НС)	- присваивание значения нижней метрологической границы (и накопление времени НС в ТС)
	- =Gv. дог (Т НС)	- присваивание договорного значения (и накоплением времени НС в ТС)
Gv1 при ошибке	- =0, стоп расч. - =Gv. дог	Реакция на ошибку, фиксируемую для ПР 1 : либо обнуление расхода и останов расчета тепла по Gm 1 (по умолчанию), либо присваивание договорного значения
Gv 1. дог**	от 0 до 500000	Договорной объемный расход ПР 1 , м ³ /ч (по умолчанию 0 м ³ /ч)
Gv 1. дог. з***	от 0 до 500000	Договорной объемный расход ПР 1 , м ³ /ч (по умолчанию 0 м ³ /ч) для зимнего сезона
Gv 1. дог. л***	от 0 до 500000	Договорной объемный расход ПР 1 , м ³ /ч (по умолчанию 0 м ³ /ч) для летнего сезона
Gm1 вычисл. по плотн.	ρ1, ρ2...ρ6, ρхв	Назначение плотности для вычисления массового расхода в канале 1 (по умолчанию ρ1)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом **1** обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **6**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками **▲+●**, **●+▼**.
- * – индикация параметра **Gv1 сезон** начинается после назначения использования сезона (п.3.1.4).
- ** – индикация параметра **Gv1. дог** начинается после установки одного из значений:
 - **Gv. дог.(Т НС)** для параметра **При Gv1 > вм**;
 - **Gv. дог.(Т НС)** для параметра **При Gv1 < нм**;
 - **Gv. дог** для параметра **Gv1 при ошибке**.
- *** – индикация параметров **Gv1. дог. з** и **Gv 1. дог. л** начинается после установки значения **по датам**, либо **по ТС1(2,3,4)** для параметра **Gv 1 сезон** и выполненных настроек, описанных в Примечании 3.
- Порядок перехода в окне для установки правой части комментария:



3.4.1.3. Расчетный канал **ПР2** может настраиваться для приема измеренных значений расхода теплоносителя прямого и обратного направления в обратном трубопроводе. При этом в обозначении параметров расхода дополнительно начинается индикация символов **п** (прямое направление) или **о** (обратное направление). Необходимые настройки:

- назначить использование сезона (п.3.1.4);
- для **Gv2 сезон** установить значение **по датам**, либо **по ТС1(2,3,4)**;
- для **Gv2о** (начинает индицироваться после выполнения предыдущих настроек) установить значение **да** (по умолчанию установлено значение **нет**).

3.4.1.4. Программное подключение преобразователя расхода в качестве контрольного расходомера выполняется из меню **УСТ / Теплосистемы** (п.3.4.5).

3.4.2. Настройки расчетных каналов температуры

3.4.2.1. Настройка расчетных каналов ПТ выполняется в меню **УСТ / Температуры**. При установленном по умолчанию значении **нет (=тдог)** для **ПТ1(2...6)** возможно редактирование значений следующих параметров:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
t 1 сезон*	- не использ.	Сезон для договорной температуры не используется в расчетах (по умолчанию)
	- по датам	Используется договорная сезонная температура по дате
	- по ТС1(2,3,4)	Используется договорная сезонная температура по сезону в ТС1(2,3,4)
h 1, p 1 вычисл.	- =0, стоп расч. - по t 1 P1...t 1 P6, - по t 1 Рхв	Удельной энталпии и плотности присваиваются нулевые значения и прекращаются расчеты, либо вычисление удельной энталпии и плотности выполняются по температуре и давлению канала текущего индекса (t 1,Р 1 по умолчанию) либо давлению канала с назначенным индексом
t 1. дог. з**	от 0 до 200	Договорная температура ПТ 1, °C (по умолчанию 0 °C) для зимнего сезона
t 1. дог. л**	от 0 до 200	Договорная температура ПТ 1, °C (по умолчанию 0 °C) для летнего сезона
t 1. дог	от 0 до 200	Договорная температура ПТ 1, °C (по умолчанию 0 °C)
t 1 усредн. по***	- Т - М1...М6 - Мтс1, Мтс2, Мтс3, Мтс4	Усреднение значения t 1 : по времени (по умолчанию), либо по массе (см. Примечание 4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом **1** обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **6**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками **▲+●**, **●+▼**.
- * – отображение параметра **t 1 сезон** начинается после назначения использования сезона (п.3.1.4).
- ** – индикация параметров **t 1. дог. з** и **t 1. дог. л**, индикация которых начинается после установки значения **по датам**, либо значения по **ТС1(2,3,4)** для **t 1 сезон**.
- *** – с помощью параметра **t 1 усредн. по** задается алгоритм расчета архивируемого значения температуры:
 - по времени (T) – значение температуры рассчитывается как средневзвешенное по времени на интервале архивирования. Можно устанавливать, если значения температуры и массового расхода теплоносителя изменяются незначительно на интервале архивирования;


- по массе (**M1...M6, Mтс1...Mтс4**) – значение температуры рассчитывается как средневзвешенное по массе (отнесенное к накопленной массе теплоносителя) на интервале архивирования. Рекомендуется устанавливать, если возможны значительные изменения значений температуры и массового расхода теплоносителя (например, снижение до нуля) на интервале архивирования.

3.4.2.2. При установленном значении **ТПС СМАРТ** для **ПТ1(2...6)** дополнительно становятся доступны для редактирования значения следующих установочных параметров.

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
1	2	3
ПТ 1 исп. в ТС	<ul style="list-style-type: none"> - не задано - хв - СО.под - СО.обр - ГВ.под - ГВ.цирк - ТС.под - ТС.обр - подпитка 	<p>Составной комментарий, поясняющий назначение преобразователя температуры. Также для левой части комментария, кроме не задано и хв, можно указать теплосистему, которой принадлежит преобразователь температуры. Порядок перехода в окне для установки правой части комментария показан в Примечании 3. Порядок работы с клавиатурой такой же, как в п.2.2.3.</p>
ПТ 1 зав. N	xxxxxxxxxx	Заводской номер преобразователя температуры, подключенного к входу 1
t 1 при ошибке	<ul style="list-style-type: none"> - =0, стоп расч. - =t дог* 	Реакция при ошибке измерений ПТ1 : обнуление температуры и останов расчета (после инициализации), либо переход к расчету по договорной температуре
t 1. верх. уст.	от 0 до 150	Верхняя уставка для температуры ПТ1 , °C (после инициализации 150 °C)
t 1. нижн. уст.	от 0 до 150	Нижняя уставка для температуры ПТ1 , °C (по умолчанию 0 °C)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом **1** обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **6**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками **▲+●**, **●+▼**.
- * – после установки значения **t дог** для параметра **t 1 при ошибке** начинается индикация меню договорных параметров, описанных в п.3.4.2.1.
- Порядок перехода в окне для установки правой части комментария:



3.4.3. Настройки расчетных каналов давления

3.4.3.1. Настройка расчетных каналов ПД выполняется в меню **УСТ / Давление**. При установленном по умолчанию значении **нет (=Рдог)** для **ПД1(2...6)** возможно редактирование значений следующих параметров:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
P 1 сезон*	не использ.	<i>Сезон для договорного давления не используется в расчетах (по умолчанию)</i>
	- по датам	<i>Используется договорное сезонное давление по дате</i>
	- по ТС1(2,3,4)	<i>Используется договорное сезонное давление, соответствующее сезону в ТС1(2,3,4)</i>
P 1. дог. з **	от 0 до 2,5	<i>Договорное давление ПД 1, МПа (по умолчанию 0 МПа) для зимнего сезона</i>
P 1. дог. л **	от 0 до 2,5	<i>Договорное давление ПД 1, МПа (по умолчанию 0 МПа) для летнего сезона</i>
P 1. дог	от 0 до 2,5	<i>Договорная температура ПД 1, МПа (по умолчанию 0 МПа)</i>
P 1 усредн. по***	- Т - М1...М6 - Мтс1, Мтс2, Мтс3, Мтс4	<i>Усреднение значения P 1: по времени (по умолчанию), либо по массе</i>

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом **1** обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **6**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками **▲+●**, **●+▼**.
- * – отображение параметра **P 1. сезон** начинается после назначения использования сезона (п.3.1.4).
- ** – индикация параметров **P 1. дог. з** и **P 1. дог. л** начинается после установки значения **по датам**, либо значения по **ТС1(2,3,4)** для **P 1 сезон**.
- *** – с помощью параметра **P 1 усредн. по** задается алгоритм расчета архивируемого значения давления:
 - по времени (**T**) – значение давления рассчитывается как средневзвешенное по времени на интервале архивирования. Можно устанавливать, если значения давления и массового расхода теплоносителя изменяются незначительно на интервале архивирования;
 - по массе (**М1...М6, Мтс1...Мтс4**) – значение давления рассчитывается как средневзвешенное по массе (отнесенное к накопленной массе теплоносителя) на интервале архивирования. Рекомендуется устанавливать, если возможны значительные изменения значений давления и массового расхода теплоносителя (например, снижение до нуля) на интервале архивирования.


3.4.3.2. При установленном значении **ПД СМАРТ** (отличном от п.3.4.3.1) для **ПД1(2...6)** дополнительно становятся доступны для редактирования значения следующих установочных параметров:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
ПД 1 отобр. в БАЗ	- тип ПД - используется	Способ отображения в базе параметров
ПД 1 исп. в ТС	- не задано - хв - СО.под - СО.обр - ГВ.под - ГВ.цирк - ТС.под - ТС.обр - подпитка	Составной комментарий, поясняющий назначение преобразователя давления. Также для левой части комментария, кроме не задано и хв , можно указать теплосистему, которой принадлежит преобразователь давления. Порядок перехода в окне для установки правой части комментария показан в Примечании 5. Порядок работы с клавиатурой такой же, как в п.2.2.3.
ПД 1 зав. Н	xxxxxxxxxx	Заводской номер преобразователя давления ПД 1
ПД 1 провер.зав. Н	- да - нет	Назначение проверки заводского номера ПД
ПД 1 дата поверки	день.месяц.год	Дата последней поверки ПД
ПД 1 поверка срок конец	день.месяц.год	Дата очередной поверки ПД
ПД 1 тип давления	- абсолютн. - избыточн.	Тип ПД 1 (абсолютн. после инициализации)
ΔР1 столб под ПД	от -20,39 до 20,39	Поправка на высоту столба жидкости из-за разности высот установки ПД 1 и ПР, м вод.ст. (по умолчанию 0 м вод.ст.) Если ПД 1 расположен выше ПР, то поправка положительная, а если ниже ПР, то поправка отрицательная.
P 1 при ошибке	- =0, стоп расч. - =P. дог*	Реакция при ошибке измерений ПД 1: обнуление давления и останов расчета (по умолчанию), либо переход к расчету по договорному давлению
P 1 верх. уст.	от 0 до 2,5	Верхняя уставка для P 1, МПа (по умолчанию 2,5 МПа)
P 1 нижн. уст.	от 0 до 2,5	Нижняя уставка для P 1, МПа (по умолчанию 0 МПа)
P 1 усредн. по	- Т - М1...М6 - Мтс1, Мтс2, Мтс3, Мтс4	Усреднение значения P 1: по времени Т (по умолчанию), либо по массе
Ратм значение**	- Ратм. дог	Атмосферное договорное давление
	- Ратм. удал	Атмосферное давление, доступно для назначения по сети в режиме РАБОТА

1	2	3
Ратм. дог***	от 0 до 1520	Значение договорного атмосферного давления, мм рт.ст. (индицируется при установленном значении Ратм. дог, по умолчанию 760 мм рт.ст.).
Ратм. удал ***	от 0 до 1520	Значение атмосферного давления, доступно для назначения по сети в режиме РАБОТА, мм рт.ст. (индицируется при установленном значении Ратм. удал, по умолчанию 760 мм рт.ст.)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом **1** обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **6**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками **▲+●**, **●+▼**.
- * – после установки значения **P. дог** для параметра **P 1** при ошибке начинается индикация меню договорных параметров, описанных в п.3.4.3.1.
- ** – значение атмосферного давления используется для расчета значения абсолютного давления, если в меню установлено **ПД 1 тип давления избыточн.** (то есть, измерения выполняются с помощью датчика избыточного давления). При других настройках (**ПД1 тип давления абсолютн.**) значение атмосферного давления в расчетах не используется (и может не редактироваться).
- *** – параметр **Ратм. дог** индицируется при установленном значении **Ратм значение Ратм. дог**, а параметр **Ратм. удал** – при установленном значении **Ратм значение Ратм. удал**.
- Порядок перехода в окне для установки правой части комментария:



3.4.4. Настройки расчетных каналов холодной воды

3.4.4.1. Настройки параметров для температуры на источнике холодной воды содержатся в меню УСТ / Холодная вода:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
1	2	3
txв значение	- txв. дог	Используется договорное всесезонное значение txв (устанавливается после инициализации)
	- txв. удал	Используется значение txв, доступное для назначения по сети в режиме РАБОТА
	- txв. дог. сез	Используется договорное сезонное значение txв
	- t1... t6	Температура, измеренная соответственно в канале ПТ1(2...6).
txв. дог*	от 0 до 30	Договорное всесезонное значение txв, °C (по умолчанию 5 °C)

1	2	3
txв. удал**	от 0 до 30	Значение txв, доступно для назначения по сети в режиме РАБОТА, °C (после инициализации - 0 °C)
txв. дог. л нач. дата***	от 01.03 до 31.07	Дата начала использования txв для межотопительного сезона (по умолчанию 01.05)
txв. дог. л***	от 0 до 30	Значение txв для межотопительного сезона, °C (по умолчанию 15 °C)
txв. дог. з нач. дата***	от 01.08 до 31.12	Дата начала использования txв для отопительного сезона (по умолчанию 01.10)
txв. дог. з***	от 0 до 30	Значение txв для отопительного сезона, °C (по умолчанию 5 °C)
txв усредн. по	T	Усреднение значения txв по времени

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. * – индикация параметра **txв. дог** начинается после установки значения **txв. дог** для параметра **txв значение**.
2. ** – индикация параметра **txв. удал** начинается после установки значения **txв. удал** для параметра **txв значение**.
3. *** – индикация параметров начинается после установки значения **txв. дог. сез** для параметра **txв значение**.

3.4.4.2. Настройки параметров для давления на источнике холодной воды также содержатся в меню УСТ / Холодная вода:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
Rхв значение	- Рхв. дог	Используется договорное значение Рхв
	- Рхв. удал	Используется значение Рхв, переданное по сети
	- Р1 ... Р6	Используется давление, измеренное соответственно в канале ПД1(2,...,6).
Рхв. дог*	от 0 до 2,5	Договорное значение Рхв, МПа (по умолчанию 0,1013 МПа)
Рхв. удал**	от 0 до 2,5	Значение Рхв доступно для назначения по интерфейсу в режиме РАБОТА, МПа (по умолчанию 0,1013 МПа)
Рхв усредн. по	T	усреднение значения Рхв по времени

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. * – индикация параметра **Рхв. дог** начинается после установки значения **Рхв. дог** для параметра **Рхв значение**.
2. ** – индикация параметра **Рхв. удал** начинается после установки значения **Рхв. удал** для параметра **Рхв значение**.

3.4.5. Настройки расчетных теплосистем

3.4.5.1. Состав параметров для настройки расчетных теплосистем **ТС1, ТС2 и ТС3** (меню **УСТ / Теплосистемы**):

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
1	2	3
ТС 1 тип	<ul style="list-style-type: none"> - не задан - СО - ГВ - ТС - подпитка 	Комментарий, указывающий на тип ТС: <ul style="list-style-type: none"> - тип ТС не определен - «система отопления» - «горячее водоснабжение» - единая ТС (СО+ГВ) - расчет подпитки
ТС1 контр. ПР	<ul style="list-style-type: none"> - нет - ПР(1...6) на под - ПР(1...6) на обр 	Использование дополнительного контрольного расходомера в ТС1. Параметр отображается, если для Qtc1 задана формула тепла вида M1(h1-h2)
Mtc 1	алгоритм расчета (см. п.3.4.5.3)	Устанавливается автоматически в соответствии с назначенным алгоритмом расчета тепла
ТС 1 при ошибке	<ul style="list-style-type: none"> - =0, стоп расч. - =дог 	Реакция на ошибку в ТС 1: обнуление тепла, массы и останов расчетов (по умолчанию), либо расчет с использованием договорных значений
ТС 1 сезон*	<ul style="list-style-type: none"> - не использ. 	Условия определения сезонности в ТС: понятие «сезона» в ТС не используется (по умолчанию)
	<ul style="list-style-type: none"> - по датам 	- сезон в ТС определяется по соответствующим датам (п.3.1.4)
	<ul style="list-style-type: none"> - по датам, Гобр 	- летний сезон в ТС определяется по соответствующей дате (п.3.1.4) и по отсутствию прямого направления потока теплоносителя в обратном трубопроводе (G2п = 0)
	<ul style="list-style-type: none"> - по Гобр/ош: даты 	- летний сезон в ТС определяется либо по отсутствию прямого направления потока теплоносителя в обратном трубопроводе (G2п = 0), либо по соответствующей дате (п.3.1.4), если зафиксирована ошибка измерения расхода в обратном трубопроводе
	<ul style="list-style-type: none"> - по датам, G1 ... - по датам, G6 	- летний сезон в ТС определяется по соответствующей дате (п.3.1.4) и по отсутствию прямого направления потока теплоносителя в обратном трубопроводе (G1 = 0, ..., G6 = 0)
	<ul style="list-style-type: none"> - по G1/ош: даты ... - по G6/ош: даты 	- летний сезон в ТС определяется либо по отсутствию прямого направления потока теплоносителя в обратном трубопроводе (G1 = 0, ..., G6 = 0), либо по соответствующей дате (п.3.1.4), если зафиксирована ошибка измерения расхода в обратном трубопроводе
Qtc 1	список алгоритмов (см. п.3.4.5.3)	Алгоритм расчета тепла

1	2	3
Етс $\boxed{1}$. дог**	<i>от -1000000 до 1000000</i>	<i>Договорная тепловая мощность, ГДж/ч (по умолчанию 0 ГДж/ч)</i>
Етс $\boxed{1}$. дог.з***	<i>от -1000000 до 1000000</i>	<i>Договорная тепловая мощность, ГДж/ч (по умолчанию 0 ГДж/ч) для зимнего сезона</i>
Етс $\boxed{1}$. дог.л***	<i>от -1000000 до 1000000</i>	<i>Договорная тепловая мощность, ГДж/ч (по умолчанию 0 ГДж/ч) для летнего сезона</i>
Gm. тс $\boxed{1}$. дог**	<i>от -500000 до 500000</i>	<i>Договорной массовый расход, т/ч (по умолчанию 0 т/ч)</i>
Gm. тс $\boxed{1}$. дог. з***	<i>от -500000 до 500000</i>	<i>Договорной массовый расход, т/ч (по умолчанию 0 т/ч) для зимнего сезона</i>
Gm. тс $\boxed{1}$. дог. л***	<i>от -500000 до 500000</i>	<i>Договорной массовый расход (по умолчанию 0 т/ч) для летнего сезона</i>
Δtтс $\boxed{1}****$	<i>от 0 до 10</i>	<i>Минимальная разность значений температуры в подающем и обратном трубопроводе ТС$\boxed{1}$, °C (по умолчанию 3 °C)</i>
Кпр. тс $\boxed{1}****$	<i>от 1,0 до 1,1</i>	<i>Коэффициент превышения значения расхода в обратном трубопроводе над значением расхода в подающем трубопроводе ТС$\boxed{1}$, (по умолчанию 1,040)</i>
ТС $\boxed{1}$ Нештатные ситуации****	<i>(см. п.3.5.2)</i>	<i>Подменю настройки НС</i>
ТС $\boxed{1}$ баланс масс услов. ****	<i>(см. п.3.4.6)</i>	<i>Условие и реакция баланса значений массового расхода в подающем и обратном трубопроводах ТС$\boxed{1}$</i>
ТС $\boxed{1}$ баланс масс peak. ****		

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом $\boxed{1}$ обозначено числовое значение индекса, которое может изменяться от **1** до **3**. Перебор числовых значений индекса выполняется кнопками $\triangle + \odot$, $\odot + \nabla$.
- * – индикация параметра **ТС $\boxed{1}$ сезон** начинается после назначения использования сезонов (п.3.1.4).
- ** – индикация параметров начинается после установки значения =дог для параметра **ТС1(2,3) при ошибке** (доступен только после назначения алгоритма расчета тепла).
- *** – индикация параметров начинается после установки любого значения, кроме **не использ.**, для параметра **ТС $\boxed{1}$ сезон**;
- **** – параметры **Δtтс $\boxed{1}$** , **Кпр.тс $\boxed{1}$** , **ТС $\boxed{1}$ баланс масс** индицируются только после установки соответствующих алгоритмов расчета тепла.

3.4.5.2. Состав параметров для настройки расчетной теплосистемы **ТС4** (меню УСТ / Теплосистемы):

1	2	3
TC4 тип	- не задан Σ - CO Σ - ГВ Σ - ТС Σ - утечки	Комментарий, указывающий на тип ТС: - тип ТС не определен - «система отопления» - «горячее водоснабжение» - единая ТС (CO+ГВ) - с учетом утечек (см. п.3.4.5.4)
Qtc4Σ	(см. п.3.4.5.4)	Алгоритм расчета тепла в ТС4
Mtc4Σ	(см. п.3.4.5.4)	Алгоритм расчета массы в ТС4
TC4 при ошибке	- =0, стоп расч. - =дог	Реакция на ошибку в ТС4: обнуление тепла, массы и останов расчетов (по умолчанию), либо расчет с использованием договорных значений
TC4 сезон*	- по датам - не использ. - по ТС1(2,3)	Условия определения сезона в ТС4: - по соответствующим датам (п.3.1.4) - сезон в ТС4 не используется (по умолчанию) - по теплосистеме ТС1(2,3)
Etc4. дог**	от -1000000 до 1000000	Договорная тепловая мощность, ГДж/ч (по умолчанию 0 ГДж/ч)
Etc4. дог. з***	от -1000000 до 1000000	Договорная тепловая мощность, ГДж/ч (по умолчанию 0 ГДж/ч) для зимнего сезона
Etc4. дог. л***	от -1000000 до 1000000	Договорная тепловая мощность, ГДж/ч (по умолчанию 0 ГДж/ч) для летнего сезона
Gm.tc4. дог**	от -500000 до 500000	Договорной массовый расход, т/ч (по умолчанию 0 т/ч)
Gm.tc4. дог. з***	от -500000 до 500000	Договорной массовый расход, т/ч (по умолчанию 0 т/ч) для зимнего сезона
Gm.tc4. дог. л***	от -500000 до 500000	Договорной массовый расход, т/ч (по умолчанию 0 т/ч) для летнего сезона

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. * – индикация параметра **TC4 сезон** начинается после назначения использования сезона (п.3.1.4).
2. ** – индикация параметров начинается после установки значения **=дог** для параметра **TC4 при ошибке**.
3. *** – индикация параметров начинается после установки значения **по датам, по ТС1(2,3)** для параметра **TC4 сезон**.

3.4.5.3. Алгоритмы расчета тепла и массы могут быть отредактированы пользователем в режимах КОНФИГУРАЦИЯ и НАСТРОЙКА. В режиме СЕРВИС допускается только назначать алгоритмы расчета тепла с учетом, либо без учета энталпии холодной воды.

Возможный вид алгоритмов расчета тепла и массы в **TC1**, **TC2**, **TC3**:

Q_{TC1} = 0	M_{TC1} = 0
M 1 h 1	M1
M 1 (h 1 – h _{xv})	M1
M 1 (h 1 – h 2)	0 M1 - M2*
M 1 h 1 ± M 2 h 2	M1 ± M2
M 1 (h 1 – h _{xv}) ± M 2 (h 2 – h _{xv})	M1 ± M2
(M 1 ± M 2)h 1	M1 ± M2
(M 1 ± M 2)(h 1 – h _{xv})	M1 ± M2
Q_{TC2} = 0	M_{TC2} = 0
M 3 h 3	M3
M 3 (h 3 – h _{xv})	M3
M 3 (h 3 – h 4)	0 M3 - M4*
M 3 h 3 ± M 4 h 4	M3 ± M4
M 3 (h 3 – h _{xv}) ± M 4 (h 4 – h _{xv})	M3 ± M4
(M 3 ± M 4)h 3	M3 ± M4
(M 3 ± M 4)(h 3 – h _{xv})	M3 ± M4
Q_{TC3} = 0	M_{TC3} = 0
M 5 h 5	M5
M 5 (h 5 – h _{xv})	M5
M 5 (h 5 – h 6)	0 M5 - M6*
M 5 h 5 ± M 6 h 5	M5 ± M6
M 5 (h 5 – h _{xv}) ± M 6 (h 5 – h _{xv})	M5 ± M6
(M 5 ± M 6)h 5	M5 ± M6
(M 5 ± M 6)(h 5 – h _{xv})	M5 ± M6

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Символом «*» обозначены алгоритмы, по которым выполняется расчет массы в **TC1**, **TC2**, **TC3** после программного подключения контрольного расходомера в этих теплосистемах.

2. Если расчетный канал **ПР2** настроен для приема измеренных значений расхода теплоносителя прямого и обратного направления в обратном трубопроводе (п.3.4.1.3), то в формуле расчета массы в ТС будет индицироваться:

$$M2 = M2p - M2o$$

$$Gm2 = Gm2p - Gm2o.$$

3. Последовательность действий при назначении алгоритма расчета тепла с учетом, либо без учета энталпии холодной воды.

Выполняемые действия	Используемые кнопки	Вид индикации после нажатия кнопки
1	2	3
1. Переход к окну индикации расчетной формулы Qtс1 . <i>В меню УСТ / Теплосистемы кнопки нажимают до тех пор, пока на экране не появится индикация требуемой формулы</i>	▲, ▼	Qtс1 = ▲M1 (h1-hxv) – M2 (h2-hxv)
2. Переход в режим выбора из списка формулы расчета тепла. <i>После нажатия кнопки индикация курсора ▲ сменяется курсором ▼.</i>	●	Qtс1 = ▼M1 (h1-hxv) – M2 (h2-hxv)
3. Перемещение по списку расчетных формул. <i>Кнопки нажимают до тех пор, пока не будет индицироваться требуемая формула.</i>	▲, ▼	Qtс1 = ^ M1h1 – M2h2
4. Ввод выбранной формулы расчета тепла. <i>Прекращается индикация курсора ▼ и начинается индикация курсора ▲.</i>	●	Qtс1 = ▲ M1h1 – M2h2
5. Отказ от ввода выбранной формулы расчета тепла (при условии, что не выполнен п.4)	●	Qtс1 = ▲M1 (h1-hxv) – M2 (h2-hxv)

4. После установки любого значения, кроме **не использ.**, для параметра **TC 1 сезон** (п.3.4.5.1) в обозначении тепла и массы появится индикация дополнительных индексов з (зима) и л (лето): **Qtс1.з**, **Qtс1.л**, **Qtс2.з**, **Qtс2.л**, **Qtс3.з**, **Qtс3.л**, **Mтс1.з**, **Mтс1.л**, **Mтс2.з**, **Mтс2.л**, **Mтс3.з**, **Mтс3.л**.

3.4.5.4. Алгоритмы расчета итогового тепла и массы зависят от установленного значения для параметра **TC4**.

При установленном значении **TC4 тип не задан Σ** (либо **CO Σ**, либо **ГВ Σ**, либо **TC Σ**) алгоритмы расчета имеют вид:

Qtс4Σ =	+ Qtс1	+ Qtс2	+ Qtс3
	+ 0	+ 0	+ 0
	- Qtс1	- Qtс2	- Qtс3

Каждый член правой части расчетной формулы может быть установлен из списка возможных значений по усмотрению пользователя. Алгоритм расчета итоговой массы **Mтс4Σ** устанавливается автоматически в соответствии с алгоритмом расчета итогового тепла.

При установленном значении **TC4** тип утечки обозначения и алгоритмы расчета итогового тепла **Qtc4ут** и массы **Mtc4ут** имеют вид:

$$Qtc4ут = Mtc4ут \cdot h[1]$$

$$Mtc4ут (h[1] - h_{xv})$$

Возможное значение индекса **[1, ..., 6]** для **h** устанавливается по усмотрению пользователя.

Mtc4ут =	+ M1	+ M2	+ M3	+ M4	+ M5	+ M6
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	- M1	- M2	- M3	- M4	- M5	- M6

Каждый член правой части расчетной формулы **Mtc4ут** может быть установлен из списка возможных значений.

3.4.6. Настройки баланса масс

В тепловычислите предустановлена функция балансировки масс, позволяющая пересчитывать значения массового расхода в подающем и обратном трубопроводах контролируемой теплосистемы **TC1 (2, 3)**. Настройки функции содержатся в меню **УСТ / Теплосистемы** (п.3.4.5.1) и отображаются на дисплее, если в алгоритме расчета тепла (п.3.4.5.3) содержится разность двух масс.

Перечень установочных параметров функции балансировки масс:

Обозначение параметра	Значение параметра	Примечание
TC [1] баланс масс услов.	- откл.	функция отключена (по умолчанию);
	- станд.	проверяется выполнение «стандартного» условия вида: Gm.под. < Gm.обр. < Кпр.тс[1] · Gm.под.
	- полное	проверяется выполнение «полного» условия вида: Gm.под. / Кпр.тс[1] < Gm.обр. < Кпр.тс[1] · Gm.под.
TC [1] баланс масс реак.	Gm. под.	реакция (по умолчанию) в случае выполнения установленного условия: Gm.обр. = Gm.под.
	Gm. обр.	реакция в случае выполнения установленного условия: Gm.под. = Gm.обр.
	Gm. cp.	реакция в случае выполнения установленного условия: Gm.под. = Gm.обр. = 0,5 · (Gm.под. + Gm.обр.)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При описании параметров используются следующие условные обозначения:
 - **Gm.под.**, **Gm.обр.** – массовый расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе соответственно;
 - **Gm.ср.** – средний массовый расход.
 - **1** – возможное значение индекса **1**, **2**, **3**.
2. Значение параметра **Кпр.тс** **1** настраивается в меню **УСТ / Теплосистемы** (п.3.4.5.1).

3.4.7. Настройка отображения единиц измерения

3.4.7.1. Для удобства ввода и считывания с ЖКИ числовых значений в тепловычислителе предусмотрена возможность назначения (по усмотрению пользователя) индицируемых единиц измерения. Настройки могут выполняться как в режиме СЕРВИС, так и в режиме РАБОТА, в меню **УСТ / Общие настройки / Отображение в единицах** для следующих параметров:

❖ T	– ч:мин*, 0,01 ч;
❖ P	– МПа*, кгс/см ² , бар;
❖ Ратм	– МПа, кгс/см ² , бар, мм.рт.*;
❖ ΔP столб	– МПа, кгс/см ² , бар, м вод.*;
❖ Gv	– м ³ /ч*, л/мин;
❖ Gm	– т/ч*, кг/мин;
❖ V	– м ³ *, л;
❖ M	– т*, кг;
❖ E	– Гкал/ч*, ГДж/ч, МВт;
❖ Q	– Гкал*, ГДж, МВт·ч;
❖ h	– кДж/кг, МДж/т*, ккал/кг, Мкал/т;
❖ ρ	– т/м ³ *, кг/м ³ , кг/л.

* – устанавливаются по умолчанию.

3.4.7.2. При изменении отображаемых на ЖКИ единиц измерения физической величины автоматически пересчитывается ее значение в соответствии с правилами перевода. Установленные по усмотрению пользователя единицы измерения не оказывают влияния на расчеты, выполняемые в тепловычислителе.

3.5. Отказы и нештатные ситуации

3.5.1. Фиксация отказов и нештатных ситуаций

3.5.1.1. В тепловычислитеle имеется возможность фиксации отказов ПР, ПТ, ПД, а также аппаратной части ТВ (см. настоящее руководство ч.1). При этом в зависимости от выполненных настроек в измерительных каналах расхода, температуры и давления, вычисление тепла и массы в расчетных ТС либо будет продолжаться, либо будет остановлено.

Под *отказом* понимается событие, заключающееся в нарушении работоспособности аппаратной части ТВ, преобразователей расхода, температуры или давления.

Виды фиксируемых отказов:

Тип преобразователя	Вид отказа
ПР	<ul style="list-style-type: none">- выход за границы метрологического диапазона;- отсутствие связи;- пустая труба (при некоторых настройках);- ошибка сигнала;- ошибка опоры;- ошибка параметров;- низкое напряжение питания;
ПТ	<ul style="list-style-type: none">- выход за границы метрологического диапазона;- разрыв;- короткое замыкание;- сбой АЦП;- отсутствие связи;
ПД	<ul style="list-style-type: none">- выход за границы метрологического диапазона;- отсутствие связи.

3.5.1.2. Под *нештатной ситуацией* понимается событие, связанное с выполнением определенного установленного условия. Для каждой расчетной теплосистемы (**TC1**, **TC2**, **TC3**) предусмотрена возможность фиксации до четырех НС с предустановленными (нередактируемыми) условиями. Нештатные ситуации имеют обозначения: **TC1(2,3) HC1**, **TC1(2,3) HC2**, **TC1(2,3) HC3**, **TC1(2,3) HC4**. Подключение обработки НС с предустановленными условиями происходит автоматически при назначении схемы теплоучета (алгоритма расчета тепла). В дальнейшем обработка отдельных (или всех) НС может быть отключена пользователем из меню **УСТ / Теплосистемы / TC1(2,3) Нештатные ситуации**:

Обозначение параметра	Значение параметра
TC1(2,3) HC1 учет	откл., вкл., вкл. (з), вкл. (л)
TC1(2,3) HC2 учет	откл., вкл., вкл. (з), вкл. (л)
TC1(2,3) HC3 учет	откл., вкл., вкл. (з), вкл. (л)
TC1(2,3) HC4 учет	откл., вкл., вкл. (з), вкл. (л)

ПРИМЕЧАНИЕ. При установленном значении **вкл.** (устанавливается по умолчанию) нештатные ситуации обрабатываются как в отопительный, так и в межотопительный сезон. А при установленном значении **вкл. (з)** – только в отопительный сезон, **вкл. (л)** – только в межотопительный сезон.

3.5.1.3. После установки любого значения, кроме **не использ.**, для параметра **TC 1 сезон** (п.3.4.5.1) в окне установочных параметров НС начинается индикация символов **з** (зима) и **л** (лето). Для работы с окнами установочных параметров НС необходимо придерживаться следующего порядка действий.

Выполняемые действия	Используемые кнопки	Вид индикации после нажатия кнопки
1. Переход к окну индикации Нештатные ситуации в TC1 . <i>В меню УСТ / Теплосистемы кнопки нажимают до тех пор, пока на экране не появится индикация требуемого окна</i>	,	TC1 → Нештатные ситуации
2. Переход к окну индикации HC1 для «зимы» и «лета» в TC1 . <i>После нажатия кнопки открывается новое окно. Курсор установлен перед символом 3.</i>		TC1 HC1 у:→з л – реакция: ош. ТС
3. Переход к окну индикации условия HC1 для «зимы» в TC1 . <i>После нажатия кнопки открывается новое окно.</i>		t1 – t2 < Δt_{tc1} и Gm1>0 и Gm2>0
4. Переход к окну индикации HC1 для «зимы» и «лета» в TC1 .		TC1 HC1 у:→з л – реакция: ош. ТС
5. Перемещение курсора на символ Л	,	TC1 HC1 у: з→л – реакция: ош. ТС
6. Переход к окну индикации условия HC1 для «лета» в TC1 . <i>После нажатия кнопки открывается новое окно.</i>		не задано
7. Переход к окну индикации HC1 для «зимы» и «лета» в TC1 .		TC1 HC1 у: з→л – реакция: ош. ТС
8. Переход к окну параметров подключения HC1 в TC1 . <i>После нажатия кнопки открывается новое окно.</i>		TC1 HC1 учет
9. Переход к окну параметров подключения HC2 в TC1 . <i>После нажатия кнопки открывается новое окно.</i>	,	TC1 HC2 учет
10. Переход к окну индикации HC2 для «зимы» и «лета» в TC1 . <i>После нажатия кнопки открывается новое окно.</i>		TC1 HC2 у:→з л – реакция: ош. ТС

3.5.1.4. Факт возникновения отказа или НС сопровождается индикацией соответствующих информационных символов на экране ЖКИ. Так же информация об отказах и НС сохраняется в соответствующих архивах ТВ.

3.5.2. Предустановленные условия фиксации НС

Перечень предустановленных условий НС в соответствии с выбранным алгоритмом расчета тепла приведен ниже.

Теплосистема ТС1. Нештатные ситуации с реакцией «ош. ТС»		
1	2	
Алгоритм расчета тепла	Условие для фиксации нештатной ситуации	
Qtc1	TC1 HC1	TC1 HC2
0	не отображается	не отображается
M1 h1	не задано	не задано
M1 (h1 – hxv)	не задано	не задано
M1 (h1 – h2)	t1 – t2 < Δttc1 и Gm1 > 0	не задано
M1 h1 – M2 h2	t1 – t2 < Δttc1 и Gm1 > 0 и Gm2 > 0	Gm2 > Gm1 * Кпр.тс1 и Gm1 >= нм
M1 h1 + M2 h2	не задано	не задано
M1 (h1 – hxv) – M2 (h2 – hxv)	t1 – t2 < Δttc1 и Gm1 > 0 и Gm2 > 0	Gm2 > Gm1 * Кпр.тс1 и Gm1 >= нм
M1 (h1 – hxv) + M2 (h2 – hxv)	не задано	не задано
(M1 – M2)h1	не задано	Gm2 > Gm1 * Кпр.тс1 и Gm1 >= нм
(M1 + M2)h1	не задано	не задано
(M1 – M2)(h1 – hxv)	не задано	Gm2 > Gm1 * Кпр.тс1 и Gm1 >= нм
(M1 + M2)(h1 – hxv)	не задано	не задано

Теплосистема ТС1. Нештатные ситуации с реакцией «регист.»		
Алгоритм расчета тепла	Условие для фиксации нештатной ситуации	
Qtc1	TC1 HC3	TC1 HC4
0	не отображается	не отображается
M1 h1	Gm1 > Gm1.вм	Gm1 < Gm1.нм
M1 (h1 – hxv)	Gm1 > Gm1.вм	Gm1 < Gm1.нм
M1 (h1 – h2)	Gm1 > Gm1.вм	Gm1 < Gm1.нм
	Gm1 > Gm1.вм	Gm1 < Gm1.нм
M1 h1 – M2 h2	Gm1 > Gm1.вм или Gm2o > Gm2.вм*	Gm1 < Gm1.нм или Gm2o < Gm2.нм*

1	2	
$M_1 h_1 + M_2 h_2$	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2 > Gm2.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2 < Gm2.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2n > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2n < Gm2.nm^*$
$M_1 (h_1 - hxv) - M_2 (h_2 - hxv)$	$Gm1 > Gm1.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2o > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2o < Gm2.nm^*$
$M_1 (h_1 - hxv) + M_2 (h_2 - hxv)$	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2 > Gm2.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2 < Gm2.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2n > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2n < Gm2.nm^*$
$(M_1 - M_2)h_1$	$Gm1 > Gm1.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2o > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2o < Gm2.nm^*$
$(M_1 + M_2)h_1$	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2 > Gm2.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2 < Gm2.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2n > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2n < Gm2.nm^*$
$(M_1 - M_2)(h_1 - hxv)$	$Gm1 > Gm1.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2o > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2o < Gm2.nm^*$
$(M_1 + M_2)(h_1 - hxv)$	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2 > Gm2.vm$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2 < Gm2.nm$
	$Gm1 > Gm1.vm$ или $Gm2n > Gm2.vm^*$	$Gm1 < Gm1.nm$ или $Gm2n < Gm2.nm^*$

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Значения индексов **1**, **2** в алгоритмах расчета тепла устанавливаются по умолчанию для **TC1**.


Алгоритмы расчета тепла для **TC2** и **TC3** приведены в п.3.4.5.3.

2. Значения индексов в условиях фиксации НС устанавливаются автоматически и соответствуют значениям индексов в алгоритмах расчета тепла.

3. * – если указаны два набора условий, то второй набор соответствует настройке **ПР2** для приема измеренных значений расхода теплоносителя прямого и обратного направления в обратном трубопроводе.

3.5.3. Отображение информации об отказах и НС

3.5.3.1. При возникновении отказов преобразователей, НС в измерительных и расчетных каналах или ТС в окнах индикации меню ИЗМ начинается отображение одного, либо нескольких информационных символов. Пример отображения окон индикации, содержащих информационные символы, показан на рис.9.



t – температура; P – давление; h – удельная энталпия;
 ρ – плотность; G – расход; TC – теплосистемы.

Рис.9. Отображение окон индикации в меню ИЗМ.

3.5.3.2. В окнах индикации могут отображаться следующие информационные символы:

1	2
-	– программно отключен измерительный канал; – в расчётной ТС не зафиксирована НС;
0	– измеренное значение расхода не вышло за установленную границу отсечки; – расчетная ТС отключена (результаты расчетов установлены в 0); – масса утечек задана равной 0;
+	– измерения, вычисления в норме;
норма	
дог	– в расчетах используется договорное значение величины;
д	– ошибка в исходных данных, в расчетах используется договорное значение;
откл	– преобразователь программно отключен;
!	– зафиксировано извещение или ошибка измерений, выход за установленную границу, вычисления продолжаются; – в расчетной ТС зафиксирована НС, вычисления продолжаются;
!!	– зафиксирована ошибка измерений, значение недействительно; – в расчётной ТС зафиксирована ошибка (по данным от преобразователей, НС), вычисления по договорным значениям;

1	2
!!связь	– отсутствует связь с программно подключенным преобразователем;
■ ■	– измерения, вычисления не выполнены, значение недействительно;
<=отс	– измеренное значение расхода не больше значения установленной границы (отсечки);
>вм	– измеренное значение больше значения верхней границы метрологического диапазона;
нм	– измеренному значению присвоено значение нижней границы метрологического диапазона;
<нм	– измеренное значение меньше значения нижней границы метрологического диапазона;
>ву	– измеренное значение больше значения верхней уставки;
<ну	– измеренное значение меньше значения нижней уставки;
з	– обозначение зимнего сезона;
л	– обозначение летнего сезона;
!!шифр.	- ошибка шифрования при приеме данных от преобразователя (ПР, ПТ) (ТВ не поддерживает версию ПО преобразователя, требуется обновление ПО ТВ)
!!зав.Н	- ошибка идентификации заводского номера преобразователя
!!проб.	- извещение от преобразователя об ошибке (код ошибки в табл.Г.2),
пуст.	пустая труба

3.5.3.3. Дополнительно в ТВ предусмотрена сигнализация светодиода на лицевой панели ТВ, соответствующая определенному состоянию ТВ и программно подключенных преобразователей.

Цвет светодиода	Длительность свечения, с	Длительность паузы, с	Событие
зеленый	1	3	<i>Режим РАБОТА. Все в норме</i>
зеленый	постоянно	–	<i>Режим СЕРВИС, НАСТРОЙКА. Все в норме</i>
желтый	1	3	<i>Измеренные значения параметра вне установленных границ диапазона, в преобразователях – переход на договорные значения</i>
желтый	1	1	<i>Отказ преобразователя, переход на договорные значения</i>
красный	1	1	<i>Ошибка в расчетной теплосистеме, возможен переход к вычислениям по договорным значениям</i>

3.5.3.4. Сведения об отказах НС и ситуациях также фиксируются в архивах тепловычислителя (см. п.4.2).

3.5.3.5. Длительности штатной работы ТС, зафиксированных в ТС отказов и нештатных ситуаций (**HC1 – HC4**) отображаются в меню **ИЗМ / ТС**, а также в меню часового, суточного и месячного архивов (например, **АРХ / Час / Теплосистемы**). Формат отображения численных значений в меню **ИЗМ / ТС** – «часы»:«минуты». В часовом, суточном, месячном архивах – «часы»:«минуты» и «целые, сотые доли часа».

Обозначение временных параметров в меню **ИЗМ / ТС**:

❖ TC1(2,3,4) Траб (штат)	– общее текущее время штатной работы в TC1 – TC4 ;
❖ TC1(2,3,4) Тнш	– общее текущее время отказов и HC в TC1 – TC4 .

Обозначение временных параметров за интервал архивирования в меню **АРХ / Час / Теплосистемы**:

❖ TC1(2,3,4) Траб (штат)	– общее время штатной работы в TC1 – TC4 за интервал архивирования;
❖ TC1(2,3) Тнш	– общее время отказов и HC в TC1 – TC3 за интервал архивирования;
❖ ТЭП	– время отсутствия электропитания ТВ , а также время нахождения ТВ в режимах СЕРВИС, КОНФИГУРАЦИЯ и НАСТРОЙКА;
❖ TC1(2,3) Тф	– время функциональных отказов в TC1 – TC3 . Рассчитывается как сумма времен Тош. дтч. и T HC2 .
❖ TC1(2,3) Тош. дтч.	– время измерений преобразователей в TC1 – TC3 , вызвавших останов расчетов в TC1 – TC3 ;
❖ TC1(2,3) T HC2	– время действия HC2 в TC1 – TC3 ;
❖ TC1(2,3) T Δt (HC1)	– время действия HC1 в TC1 – TC3 ;
❖ TC1(2,3) Tmax (HC3)	– время действия HC3 в TC1 – TC3 ;
❖ TC1(2,3) Tmin (HC4)	– время действия HC4 в TC1 – TC3 ;
❖ TC4 Тнш	– общее время учета отказов и HC в TC4 за интервал архивирования;
❖ ТЭП	– время отсутствия электропитания ТВ ;
❖ TC4 Т ош.	– время наличия ошибок в TC4 (определяется по ошибкам каналов или HC ТС, входящих в TC4).

При наращивании времени **TC1(2,3) Траб (штат)** не происходит наращивание времени **TC1(2,3) Тнш**. И соответственно, наоборот, при наращивании времени **TC1(2,3) Тнш** не наращивается время **TC1(2,3) Траб (штат)**.

Время **TC1(2,3) Тнш** рассчитывается как сумма времен:

$$\begin{aligned} \mathbf{TC1(2,3) Тнш} = & \mathbf{TЭП} + \mathbf{TC1(2,3) Т ош. дтч.} + \mathbf{TC1(2,3) T Δt (HC1)} + \\ & + \mathbf{TC1(2,3) T HC2} + \mathbf{TC1(2,3) Tmax (HC3)} + \mathbf{TC1(2,3) Tmin (HC4)}. \end{aligned}$$

В формуле расчета **TC1(2,3) Тнш** времена **HC** расположены с учетом приоритета. Наивысший приоритет имеет время **ТЭП**, наименьший приоритет – время **TC1(2,3) Tmin (HC4)**.

4. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

4.1. Текущие и интегральные значения

4.1.1. Текущие измеренные и зафиксированные итоговые значения отображаются в окнах индикации соответствующих меню.

Итоговые результаты работы тепловычислителя фиксируются нарастающим итогом в интегральных счетчиках тепла **Q**, массы **M**, объема **V**, времени штатной работы **Траб(штат)**, времени нештатной работы **Тнш**, времени наработки **Тнараб. (с пит.)**.

4.1.2. Просмотр результатов работы ТВ возможен в следующих меню:

а) ИЗМ / ТС:

❖ Etc1(2,3,4)	– тепловая мощность соответственно в расчетной ТС1 - ТС4
❖ Qtc1(2,3,4)	– суммарное количество тепла, накопленное соответственно в расчетной ТС1 - ТС4
❖ Gm.tс1(2,3,4)	– массовый расход теплоносителя в расчетной ТС1 - ТС4
❖ Mtс1(2,3,4)	– масса теплоносителя в расчетной ТС1 - ТС4

б) ИЗМ / t:

❖ t1(2,3,4,5,6)	– текущее значение температуры в расчетном канале ПТ1...ПТ6
❖ txв	– текущее значение температуры на источнике холодной воды
❖ t1(2,3,4,5,6).изм	– измеренное значение температуры ПТ1...ПТ6

в) ИЗМ / Р:

❖ P1(2,3,4,5,6)	– текущее значение давления в расчетном канале ПД1...ПД6
❖ Rхв	– текущее значение давления на источнике холодной воды
❖ Ратм	– текущее значение атмосферного давления
❖ P1(2,3,4,5,6).изм	– измеренное значение давления ПД1...ПД6

г) ИЗМ / h:

❖ h1(2,3,4,5,6)	– удельная энталпия теплоносителя в расчетных каналах
❖ hxв	– удельная энталпия на источнике холодной воды
❖ p1(2,3,4,5,6)	– плотность теплоносителя в расчетных каналах
❖ pхв	– плотность теплоносителя на источнике холодной воды

д) ИЗМ / G:

❖ Gm1, Gm2, Gm2п*, Gm2о*, Gm3(4,5,6)	– массовый расход теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6
❖ M1, M2, M2п*, M2о*, M3(4,5,6)	– масса теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6
❖ Gv1, Gv2, Gv2п*, Gv2о*, Gv3(4,5,6)	– объемный расход теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6
❖ V1, V2, V2п*, V2о*, V3(4,5,6)	– объем теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6
❖ Gv1.изм, Gv2.изм, Gv2п.изм*, Gv2о.изм*, Gv3(4,5,6).изм	– измеренный объемный расход теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображение параметров, обозначенных символом «*», начинается после настройки **ПР2** для приема измеренных значений расхода теплоносителя прямого и обратного направления в обратном трубопроводе (п.3.4.1.3).

4.1.3. Сброс (обнуление) накопленных значений выполняется из меню **УСТ / Общие настройки / Сбросить накопл..** Сброс может быть задан только для накопленных значений в режиме СЕРВИС (после перехода в режим РАБОТА накопленные значения будут восстановлены из энергонезависимой памяти), либо для всех режимов (сброс значений также в энергонезависимой памяти). Для параметра **Все режимы** или **Кроме реж. Работа** необходимо установить значение **да** и нажать кнопку . При этом будут обнулены значения следующих параметров:

❖ Qtc1(2,3,4)	– суммарное количество тепла, накопленное соответственно в расчетной ТС1 - ТС4
❖ Mtс1(2,3,4)	– масса теплоносителя в расчетной ТС1 - ТС4
❖ M1, M2, M2п, M2о, M3(4,5,6)	– масса теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6
❖ V1, V2, V2п, V2о, V3(4,5,6)	– объем теплоносителя в расчетных каналах ПР1...ПР6
❖ ТС1(2,3) Тнш	– общее время отказов и НС в ТС1 – ТС3
❖ ТС1(2,3,4) Траб (штат)	– общее время штатной работы в ТС1 – ТС4;
❖ Т нараб. (с пит.)	– суммарное время работы тепловычислителя (во всех режимах) при наличии питания (меню ИНФ)


По окончании процедуры на экране ТВ появится надпись **Сброс накопления сделан.**

4.2. Архивы


4.2.1. Результаты измерений и вычислений за определенный период времени работы ТВ **сохраняются только в режиме РАБОТА** во внутренних архивах – часовом, суточном, месячном (подменю **Час**, **Сут**, **Мес**), имеющих одинаковую структуру (рис.10). Доступ к архивным данным возможен из меню **АРХ**.



а) окна индикации буферного накопителя



б) окна индикации архивных записей



в) окна индикации данных архивной записи

Рис.10. Вид окон индикации часового архива.

При входе в подменю (**Час**, **Сут**, **Мес**) отображается время последнего накопления архивных данных с меткой (**накап.**). По кнопке **▼** возможен переход к последней архивной записи (если таковая имеется). С использованием кнопок **⊕**, **▼** обеспечивается переход между соседними архивными записями. Возможность выполнения перехода обозначается в правом верхнем углу экрана стрелками **▼**, **▲** перед меткой (**архив.**).

4.2.2. Интервал архивирования – это отрезок времени определенной длительности, равный часу, суткам или месяцу.

По умолчанию моменты времени, соответствующие началу интервалов архивирования для суточного и месячного архивов, совпадают с началом суток (00 ч 00 мин) и началом месяца (1-й день месяца). При необходимости начало интервала архивирования может назначаться пользователем (п.3.1.3).

4.2.3. Под **архивной записью** понимается совокупность данных, сохраненных в соответствующем архиве по окончании интервала архивирования. Все архивные записи проиндексированы.

После исчерпания глубины архива сохранение новой архивной записи происходит поверх первой (по времени сохранения) архивной записи.

4.2.4. Содержание архивной записи.

АРХ / Час:

1	2
❖ Сост. системы	– знакопозиционный код состояния системы
Сост. измерений	
❖ Gv ошибка	- ошибка в расчетном канале расхода 1...6 (см. ниже меню Состояния преобразователей)
❖ Gv пуст. тр	- отсутствие теплоносителя в трубопроводе (расчетный канал расхода 1...6)
❖ Gv выше	- значение объемного расхода 1...6 больше верхней границы метрологического диапазона
❖ Gv ниже	- значение объемного расхода 1...6 меньше нижней границы метрологического диапазона
❖ t ошибка	- ошибка в расчетном канале температуры 1...6 (см. ниже меню Состояния преобразователей)
❖ t выше	- значение температуры 1...6 больше верхней уставки
❖ t ниже	- значение температуры 1...6 меньше нижней уставки
❖ P ошибка	- ошибка в расчетном канале давления 1...6 (см. ниже меню Состояния преобразователей)
❖ P выше	- значение давления 1...6 больше верхней уставки
❖ P ниже	- значение давления 1...6 меньше нижней уставки

1	2
Теплосистемы	
❖ Qtc1, Qtc2, Qtc3, Qtc4	- количество тепла (нарастающим итогом) в теплосистеме
❖ Mtc1, Mtc2, Mtc3, Mtc4	- масса теплоносителя (нарастающим итогом) в теплосистеме
❖ TC1 Траб(штат), TC2 Траб(штат), TC3 Траб(штат), TC4 Траб(штат)	- длительность штатной работы ТС (за интервал архивирования)
❖ TC1 Тнш, TC2 Тнш, TC3 Тнш, TC4 Тнш	- длительность нештатных ситуаций в ТС (за интервал архивирования). Подробное описание временных параметров приведено в п.3.5.3.5.
Массы, объемы	
❖ M1, M2, M2п*, M2о*, M3, M4, M5, M6	- масса теплоносителя (нарастающим итогом) в расчетном канале
❖ V1, V2, V2п*, V2о*, V3, V4, V5, V6	- объем теплоносителя (нарастающим итогом) в расчетном канале
Температуры, давления	
❖ t1, t2, t3, t4, t5, t6, txв	- температура теплоносителя в измерительном канале и на источнике холодной воды
❖ P1, P2, P3, P4, P5, P6, Pxв	- давление теплоносителя в измерительном канале и на источнике холодной воды
❖ T нараб. (с пит.)	- время работы ТВ при наличии питания (нарастающим итогом)
Состояния преобразователей	
❖ ПР1, ПР2, ПР3, ПР4, ПР5, ПР6	- знакопозиционный код состояния преобразователя расхода ПР1...ПР6 (см. табл.Г.2а);
❖ ПР1 Т пуст. труба, ПР2 Т пуст. труба, ПР3 Т пуст. труба, ПР4 Т пуст. труба, ПР5 Т пуст. труба, ПР6 Т пуст. труба,	- длительность нештатной ситуации «пустая труба» за интервал архивирования;
❖ ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4, ПТ5, ПТ6	- знакопозиционный код состояния преобразователя температуры ПТ1...ПТ6; (см. табл.Г.2б)
❖ ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6	- знакопозиционный код состояния преобразователя давления ПД1...ПРД6 (см. табл.Г.2в).

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Отображение параметров, обозначенных символом «*», начинается после настройки **ПР2** для приема измеренных значений расхода теплоносителя прямого и обратного направления в обратном трубопроводе (п.3.4.1.3).
2. Содержание знакопозиционных кодов состояния системы, преобразователей расхода, температуры и давления приведены в Приложении Г.
3. В меню **Суточного архива** и **Месячного архива** набор индицируемых архивных данных такой же, как в меню **Часового архива**.

4.2.5. Поиск требуемой по «времени» архивной записи возможен с использованием кнопок \triangle , ∇ в окне **Время (накап.)**, либо **Время (архив.)**:

- нажать кнопку \odot ;
- после появления мигающего курсора с помощью кнопок \triangle , ∇ , $\odot + \nabla$, $\triangle + \odot$ установить требуемое «время» записи (час, минуты, день, месяц, год) и повторно нажать кнопку \odot .

Если запись с введенным «временем» существует, то начинают отображаться данные соответствующей архивной записи.

Если архивная запись с введенным «временем» отсутствует, а запрашиваемое «время» превышает «время» последнего сохранения записи в архиве, то в правом верхнем углу окна индикации появляется сообщение (**отсут.**) – запись отсутствует.

Иначе начинается отображение данных записи со «временем» сохранения, ближайшим к запрашиваемому «времени».

4.2.6. Очистка содержимого архивов выполняется в меню **АРХ / ОЧИС** в режиме СЕРВИС. Для команды **Очистить архивы** следует установить значение **да** и нажать кнопку \odot . После чего на экране ТВ начинает индицироваться надпись **Архивы очистка**, а в правом нижнем углу окна – уровень завершенности операции в процентах. При этом ТВ не будет реагировать на нажатие кнопок. По окончании процедуры очистки архивов на экран выводится сообщение **Очистка архивов сделана**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные, содержащиеся в буферном накопителе, сохраняются (не будут обнулены).

Для отказа от начала процедуры очистки содержимого архивов необходимо нажать кнопку $\underline{\odot}$.

4.3. Журнал

4.3.1. В тепловычислите для регистрации редактирования установочных параметров предусмотрен нестираемый журнал (меню **APX / Журн**) на 1400 записей. Перечень параметров, редактирование значений которых регистрируется в **Журнале**, приведен в Приложении Д. Структура **Журнала** и вид окон индикации показаны на рис.11.



Рис.11. Вид окон индикации «Журнала»

4.3.2. Для удобства просмотра данных **Журнала** в ТВ предусмотрена функция поиска записи по индексу:

- находясь в окне, содержащем индекс записи, нажать кнопку
- после появления мигающего курсора с помощью кнопок , , + , + установить требуемый индекс записи и повторно нажать кнопку .

Если запись с введенным индексом существует, то в окне индикации начинают отображаться данные соответствующей записи **Журнала**.

Если запись с введенным индексом отсутствует, то появляется окно индикации, в котором отображается существующий диапазон значений индексов в Журнале.

4.4. База параметров

4.4.1. Значения основных параметров, установленных в ТВ, отображаются в **Базе**. Структура **Базы** и вид окон индикации показаны на рис.12.




Рис.12. Вид окон индикации базы параметров.

4.4.2. В окне индикации параметра отображаются:

- индекс параметра в базе;
- обозначение параметра;
- единицы измерения параметра (при наличии таковых);
- значение установленного параметра.

Состав базы формируется автоматически, в зависимости от выполненных в ТВ настроек. Просмотр базы возможен в режимах РАБОТА и СЕРВИС. Полный список базы параметров и условия их отображения приведены в Приложении В.

4.4.3. Для быстрого перехода к окну индикации требуемого установочного параметра по индексу необходимо:

- в окне индикации любого установочного параметра нажать кнопку **●**;
- после появления мигающего курсора с помощью кнопок **▲**, **▼**, **●+▼**, **●+▲** установить требуемый индекс параметра и повторно нажать кнопку **●**.

Если параметр с введенным индексом в базе отображается, то происходит переход к окну индикации требуемого установочного параметра.

Если параметр с введенным индексом в базе не отображается, то появится окно индикации с надписью **Параметр скрыт пока-зать**. Для перехода к окну индикации требуемого параметра следует нажать кнопку **●**.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Разрядность индикации параметров в ТВ

Обозначение параметра при индикации	Наименование параметра, единицы измерения	Разрядность индикации		Примечание
		целая часть	дробная часть	
Gm	Расход массовый [т/ч, кг/мин]	1 – 7	0 – 5	
Gv	Расход объемный [м ³ /ч, л/мин]	1 – 7	0 – 5	
t	Температура [°C]	1 – 3	2	
Δt	Разность значений температуры [°C]	1 – 2	2	
P	Давление [МПа]	1	4	
	[кгс/см ²]	1 – 2	3	
	[бар]	1 – 2	3	
M	Масса теплоносителя [т]	1 – 6	3	Прим.1
	[кг]	1 – 9	0	
V	Объем [м ³]	1 – 6	3	Прим.2
	[л]	1 – 9	0	
Q	Количество теплоты [МВт·ч, ГДж, Гкал]	1 – 6	3	Прим.3
E	Тепловая мощность [МВт, ГДж/ч, Гкал/ч]	1 – 7	0 – 5	
T	Время	1 – 7	2	
h	Удельная энталпия [Мкал/т, ккал/кг, МДж/т, кДж/кг,]	1 – 4	3	
ρ	Плотность [т/м ³ , кг/л]	1	6	
	[кг/м ³]	1 – 4	3	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Переполнение счетчика наступает, если значение $M \geq 1 \cdot 10^9$ кг. После переполнения счетчика отсчет начинается с нулевого значения.
2. Переполнение счетчика наступает, если $V \geq 1 \cdot 10^9$ л. После переполнения счетчика отсчет начинается с нулевого значения.
3. Переполнение счетчика наступает, если $Q \geq 1 \cdot 10^9$ МДж. После переполнения счетчика отсчет начинается с нулевого значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Типовые схемы измерительных систем и алгоритмы расчета


В приложении приведены возможные схемы теплоучета, как «зимние» (для отопительного сезона), так и «летние» (для межотопительного сезона). Для удобства схемы снабжены буквенно-цифровыми кодовыми обозначениями (A1, A2, A3 и т.д.). В теплоизчислителе такие обозначения не предусмотрены.

Также при описании схем теплоучета и алгоритмов расчета использовались следующие графические и символные условные обозначения:

	- преобразователь давления;
	- преобразователь расхода;
	- преобразователь температуры;
P1, ..., P4	- давление теплоносителя, измеренное преобразователями ПД1,...,ПД4 соответственно;
Gv1, ..., Gv4	- объемный расход теплоносителя, измеренный преобразователями ПР1,...,ПР4 соответственно;
Gv2 кон	- объемный расход теплоносителя, измеренный преобразователем ПР2 (контрольным расходомером) и в расчетах тепла не используемый;
t1, ..., t4	- температура теплоносителя, измеренная преобразователями ПТ1,...,ПТ4 соответственно;
M1, ..., M4	- масса теплоносителя, прошедшего через преобразователи расхода ПР1,...,ПР4 соответственно;
h1, ..., h4	- энталпия теплоносителя для расчетного канала 1,..., 4 соответственно;
hxв	- энталпия на источнике холодной воды;
Qtc1, Qtc2, Qtc3	- тепло в расчетной теплосистеме 1, 2 и 3;
Mtc1, Mtc2, Mtc3	- масса теплоносителя в расчетной теплосистеме 1, 2 и 3;
Qtc4Σ, Mtc4Σ	- суммарное тепло и суммарная масса теплоносителя в нескольких расчетных теплосистемах;
ГВ, СО	- индексы параметров, относящихся к системе горячего водоснабжения и системе отопления соответственно.

Показанная на схемах последовательность расположения преобразователей на трубопроводе является условной, не соответствующей монтажной схеме.


Б.1. Схема А1. Закрытая система отопления. Учет по расходомеру по-дающего трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип СО	$Q_{tc1} = M_1(h_1 - h_2)$	$M_{tc1} = 0$
		$M_{tc1} = M_1 - M_2 ^*$

* – алгоритм, по которому рассчитывается масса теплоносителя в теплосистеме после программного подключения контрольного расходомера


Б.2. Схема А2. Закрытая система отопления. Учет по расходомеру обратного трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип СО	$Q_{tc1} = M_2(h_1 - h_2)$	$M_{tc1} = 0$
		$M_{tc1} = M_1 - M_2 ^*$


* – алгоритм, по которому рассчитывается масса теплоносителя в теплосистеме после программного подключения контрольного расходомера

Б.3. Схема А3. Закрытая система теплоснабжения. Организация учета по двум расходомерам




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип CO	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xv}) - M2(h2 - h_{xv})$	$M_{tc1} = M1 - M2$

Б.4. Схема А4. Открытая двухтрубная система теплоснабжения с расчетом отопления по обратному трубопроводу



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип CO	$Q_{tc1} = M2(h1 - h2)$	$M_{tc1} = 0$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = (M1 - M2)(h1 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M1 - M2$
TC4 тип ТС	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} + Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} + M_{tc2}$


Б.5. Схема А5. Открытая трехтрубная система теплоснабжения с типовой ГВС



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M_2(h_1 - h_2)$	$M_{tc1} = 0$ $M_{tc1} = M_1 - M_2$ *
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M_3(h_3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M_3$
TC4 тип ТС	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} + Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} + M_{tc2}$

* – алгоритм, по которому рассчитывается масса теплоносителя в теплосистеме после программного подключения контрольного расходомера


Б.6. Схема А6. Открытая четырехтрубная система теплоснабжения с циркуляцией ГВС



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M2(h1 - h2)$	$M_{tc1} = 0$ $M_{tc1} = M1 - M2 *$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xv}) - M4(h4 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M3 - M4$
TC4 тип ТС	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} + Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} + M_{tc2}$

* – алгоритм, по которому рассчитывается масса теплоносителя в теплосистеме после программного подключения контрольного расходомера


Б.7. Схема А7. Открытая трехтрубная система теплоснабжения с типовой системой ГВС (контрольный ПР в СО)



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип СО	$Q_{tc1} = M1(h1 - h2)$	$M_{tc1} = 0$ $M_{tc1} = M1 - M2 *$
ТС2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M3$
ТС4 тип ТС	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} + Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} + M_{tc2}$

* – алгоритм, по которому рассчитывается масса теплоносителя в теплосистеме после программного подключения контрольного расходомера


Б.8. Схема А8. Открытая четырехтрубная система теплоснабжения с циркуляцией ГВС



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип CO	$Q_{tc1} = M1(h1 - h2)$	$M_{tc1} = 0$ $M_{tc1} = M1 - M2 *$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xv}) - M4(h4 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M3 - M4$
TC4 тип ТС	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} + Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} + M_{tc2}$


* – алгоритм, по которому рассчитывается масса теплоносителя в теплосистеме после программного подключения контрольного расходомера

Б.9. Схема А9. Открытая система теплоснабжения




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xb}) - M2(h2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M1 - M2$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xb}) - M4(h4 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M3 - M4$
TC4 тип СО	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} - Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} - M_{tc2}$

Б.10. Схема А10. Открытая система теплоснабжения




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xb}) - M2(h2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M1 - M2$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M3$
TC4 тип СО	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} - Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} - M_{tc2}$

Б.11. Схема А11. Закрытая система теплоснабжения. Организация учета по двум расходомерам




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xb}) - M2(h2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M1 - M2$
TC3 тип подпитка	$Q_{tc3} = M5(h2 - h_{xb})$	$M_{tc3} = M5$

Б.12. Схема А12. Открытая двухтрубная система теплоснабжения с расчетом отопления по подающему трубопроводу




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип CO	$Q_{tc1} = M_1(h_1 - h_2)$	$M_{tc1} = 0$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = (M_1 - M_2)(h_2 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M_1 - M_2$
TC4 тип ТС	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} + Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} + M_{tc2}$

Б.13. Схема В1. Открытая «летняя» система теплоснабжения. Учет по двум расходомерам.




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ГВ	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xb}) + M2(h2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M1 + M2$

Б.14. Схема В2. Система ГВС с циркуляцией теплоносителя.




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ГВ	$Q_{tc1} = M3(h3 - h_{xb}) - M4(h4 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M3 - M4$

Б.15. Схема В3. Тупиковая система ГВС.



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип ГВ	$Q_{tc1} = M_3(h_3 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M_3$

Б.16. Схема В4. «Летняя» открытая система с контролем ГВС.



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип ТС	$Q_{tc1} = M_1(h_1 - h_{xb}) + M_2(h_2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M_1 + M_2$
ТС2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M_3(h_3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M_3$
ТС4 тип СО	$Q_{tc4\Sigma} = Q_{tc1} - Q_{tc2}$	$M_{tc4\Sigma} = M_{tc1} - M_{tc2}$

ПРИЛОЖЕНИЕ В. База установочных параметров ТВ

Содержание базы установочных параметров тепловычислителя приведено в табл.В.1.

Таблица В.1

№	Наименование параметра	Индикация
1	2	3
1	Формула вычисления тепловой энергии в ТС1	$Q_{tc1} = \dots$
2	Минимальная разность температур в подающем и обратном трубопроводе ТС1	Δt_{tc1}
3	Коэффициент превышения расходов в ТС1	Кпр.тс1
4	Включение учета НС1 в ТС1	ТС1 НС1 учет
5	Включение учета НС2 в ТС1	ТС1 НС2 учет
6	Включение учета НС3 в ТС1	ТС1 НС3 учет
7	Включение учета НС4 в ТС1	ТС1 НС4 учет
8	Формула вычисления тепловой энергии в ТС2	$Q_{tc2} = \dots$
9	Минимальная разность температур в подающем и обратном трубопроводе ТС2	Δt_{tc2}
10	Коэффициент превышения расходов в ТС2	Кпр.тс2
11	Включение учета НС1 в ТС2	ТС2 НС1 учет
12	Включение учета НС2 в ТС2	ТС2 НС2 учет
13	Включение учета НС3 в ТС2	ТС2 НС3 учет
14	Включение учета НС4 в ТС2	ТС2 НС4 учет
15	Формула вычисления тепловой энергии в ТС3	$Q_{tc3} = \dots$
16	Минимальная разность температур в подающем и обратном трубопроводе ТС3	Δt_{tc3}
17	Коэффициент превышения расходов в ТС3	Кпр.тс3
18	Включение учета НС1 в ТС3	ТС3 НС1 учет
19	Включение учета НС2 в ТС3	ТС3 НС2 учет
20	Включение учета НС3 в ТС3	ТС3 НС3 учет
21	Включение учета НС4 в ТС3	ТС3 НС4 учет
22	Формула вычисления итоговой тепловой энергии в ТС4	$Q_{tc4\Sigma} = \dots$
23	Формула вычисления тепловой энергии в ТС4 с учетом утечек	$Q_{tc4ут} = \dots$
24	Формула вычисления массы утечек в ТС4	$M_{tc4ут} = \dots$
25	Резерв	Резерв
26	Значение температуры на источнике холодной воды	t_{xb} значение
27	Договорная температура на источнике холодной воды	$t_{xb. дог}$
28	Договорная температура на источнике холодной воды для межотопительного сезона	$t_{xb. дог.л}$

Продолжение таблицы В.1

1	2	3
29	Договорная температура на источнике холодной воды для отопительного сезона	txв. дог.з
30	Программное подключение расчетного канала ПР1	ПР1 а11
31	<i>Резерв</i>	Резерв
32	<i>Резерв</i>	Резерв
33	<i>Резерв</i>	Резерв
34	Реакция при выполнении условия Gv1 > Gv1.вм	При Gv1>вм
35	<i>Резерв</i>	Резерв
36	Реакция при выполнении условия Gv1 < Gv1.нм	При Gv1<нм
37	Программное подключение расчетного канала ПР2	ПР2 а21
38	<i>Резерв</i>	Резерв
39	<i>Резерв</i>	Резерв
40	<i>Резерв</i>	Резерв
41	Реакция при выполнении условия Gv2 > Gv2.вм	При Gv2>вм
42	<i>Резерв</i>	Резерв
43	Реакция при выполнении условия Gv2 < Gv2.нм	При Gv2<нм
44	Программное подключение расчетного канала ПР3	ПР3 а31
45	<i>Резерв</i>	Резерв
46	<i>Резерв</i>	Резерв
47	<i>Резерв</i>	Резерв
48	Реакция при выполнении условия Gv3 > Gv3.вм	При Gv3>вм
49	<i>Резерв</i>	Резерв
50	Реакция при выполнении условия Gv3 < Gv3.нм	При Gv3<нм
51	Программное подключение расчетного канала ПР4	ПР4 а41
52	<i>Резерв</i>	Резерв
53	<i>Резерв</i>	Резерв
54	<i>Резерв</i>	Резерв
55	Реакция при выполнении условия Gv4 > Gv4.вм	При Gv4>вм
56	<i>Резерв</i>	Резерв
57	Реакция при выполнении условия Gv4 < Gv4.нм	При Gv4<нм
58	Программное подключение расчетного канала ПР5	ПР5 а51
59	<i>Резерв</i>	Резерв
60	<i>Резерв</i>	Резерв
61	<i>Резерв</i>	Резерв
62	Реакция при выполнении условия Gv5 > Gv5.вм	При Gv5>вм
63	<i>Резерв</i>	Резерв
64	Реакция при выполнении условия Gv5 < Gv5.нм	При Gv5<нм
65	Программное подключение расчетного канала ПР6	ПР6 а61

Продолжение таблицы В.1

1	2	3
66	<i>Резерв</i>	Резерв
67	<i>Резерв</i>	Резерв
68	<i>Резерв</i>	Резерв
69	Реакция при выполнении условия $Gv6 > Gv6.\text{вм}$	При $Gv6 > \text{вм}$
70	<i>Резерв</i>	Резерв
71	Реакция при выполнении условия $Gv6 < Gv6.\text{нм}$	При $Gv6 < \text{нм}$
72	Программное подключение расчетного канала ПТ1	ПТ1 а12
73	<i>Резерв</i>	Резерв
74	Реакция при ошибке измерений ПТ1	t1 при ошибке
75	Договорная температура t1 (или договорная для зимнего сезона)	t1.дог (t1.дог.з)
76	Программное подключение расчетного канала ПТ2	ПТ2 а22
77	<i>Резерв</i>	Резерв
78	Реакция при ошибке измерений ПТ2	t2 при ошибке
79	Договорная температура t2 (или договорная для зимнего сезона)	t2.дог (t2.дог.з)
80	Программное подключение расчетного канала ПТ3	ПТ3 а32
81	<i>Резерв</i>	Резерв
82	Реакция при ошибке измерений ПТ3	t3 при ошибке
83	Договорная температура t3 (или договорная для зимнего сезона)	t3.дог (t3.дог.з)
84	Программное подключение расчетного канала ПТ4	ПТ4 а42
85	<i>Резерв</i>	Резерв
86	Реакция при ошибке измерений ПТ4	t4 при ошибке
87	Договорная температура t4 (или договорная для зимнего сезона)	t4.дог (t4.дог.з)
88	Программное подключение расчетного канала ПТ5	ПТ5 а52
89	<i>Резерв</i>	Резерв
90	Реакция при ошибке измерений ПТ5	t5 при ошибке
91	Договорная температура t5 (или договорная для зимнего сезона)	t5.дог (t5.дог.з)
92	Программное подключение расчетного канала ПД1	ПД1
93	<i>Резерв</i>	Резерв
94	<i>Резерв</i>	Резерв
95	<i>Резерв</i>	Резерв
96	Реакция при ошибке измерений ПД1	P1 при ошибке
97	Договорное давление ПД1 (или договорное для зимнего сезона)	P1.дог (P1.дог.з)
98	Программное подключение расчетного канала ПД2	ПД2
99	<i>Резерв</i>	Резерв
100	<i>Резерв</i>	Резерв
101	<i>Резерв</i>	Резерв
102	Реакция при ошибке измерений ПД2	P2 при ошибке

Продолжение таблицы В.1

1	2	3
103	Договорное давление ПД2 (или договорное для зимнего сезона)	Р2.дог (Р2.дог.з)
104	Программное подключение расчетного канала ПД3	ПД3
105	<i>Резерв</i>	Резерв
106	<i>Резерв</i>	Резерв
107	<i>Резерв</i>	Резерв
108	Реакция при ошибке измерений ПД3	Р3 при ошибке
109	Договорное давление ПД3 (или договорное для зимнего сезона)	Р3.дог (Р3.дог.з)
110	Программное подключение расчетного канала ПД4	ПД4
111	<i>Резерв</i>	Резерв
112	<i>Резерв</i>	Резерв
113	<i>Резерв</i>	Резерв
114	Реакция при ошибке измерений ПД4	Р4 при ошибке
115	Договорное давление ПД4 (или договорное для зимнего сезона)	Р4.дог (Р4.дог.з)
116	Использование сезонов лето (зима) для ПР, ПТ, ПД, ТС	Сезон лето/зима
117	Дата начала летнего сезона для ПР, ПТ, ПД, ТС	Летний сезон с даты
118	Дата окончания летнего сезона для ПР, ПТ, ПД, ТС	Летний сезон по дату
119	Тип ТС1	ТС1 тип
120	Значения в ТС1 при ошибке	ТС1 при ошибке
121	Использование сезонов в ТС1	ТС1 сезон
122	Договорное значение Е в ТС1: без использ. сезонов, либо зимнее	Етс1.дог (Етс1.дог.з)
123	Договорное значение Е в ТС1 для летнего сезона	Етс1.дог.л
124	Договорное значение Gm в ТС1: без использ. сезонов либо зимнее	Gm.тс1.дог (Gm.тс1.дог.з)
125	Договорное значение Gm в ТС1 для летнего сезона	Gm.тс1.дог.л
126	Тип ТС2	ТС2 тип
127	Значения в ТС2 при ошибке	ТС2 при ошибке
128	Использование сезонов в ТС2	ТС2 сезон
129	Договорное значение Е в ТС2: без использ. сезонов, либо зимнее	Етс2.дог (Етс2.дог.з)
130	Договорное значение Е в ТС2 для летнего сезона	Етс2.дог.л
131	Договорное значение Gm в ТС2: без использ. сезонов, либо зимнее	Gm.тс2.дог (Gm.тс2.дог.з)
132	Договорное значение Gm в ТС2 для летнего сезона	Gm.тс2.дог.л
133	Тип ТС3	ТС3 тип
134	<i>Резерв</i>	Резерв
135	<i>Резерв</i>	Резерв
136	Значения в ТС3 при ошибке	ТС3 при ошибке
137	Использование сезонов в ТС3	ТС3 сезон

Продолжение таблицы В.1

1	2	3
138	Договорное значение Е в ТС3: без использ. сезонов, либо зимнее	Етс3.дог (Етс3.дог.з)
139	Договорное значение Е в ТС3 для летнего сезона	Етс3.дог.л
140	Договорное значение Gm в ТС3: без использ. сезонов, либо зимнее	Gm.тс3.дог (Gm.тс3.дог.з)
141	Договорное значение Gm в ТС3 для летнего сезона	Gm.тс3.дог.л
142	Тип ТС4	ТС4 тип
143	<i>не отображается</i>	—
144	<i>не отображается</i>	—
145	Значения в ТС4 при ошибке	ТС4 при ошибке
146	Использование сезонов в ТС4	ТС4 сезон
147	Договорное значение Е в ТС4: без использ. сезонов, либо зимнее	Етс4.дог (Етс4.дог.з)
148	Договорное значение Е в ТС4 для летнего сезона	Етс4.дог.л
149	Договорное значение Gm в ТС4: без использ. сезонов, либо зимнее	Gm.тс4.дог (Gm.тс4.дог.з)
150	Договорное значение Gm в ТС4 для летнего сезона	Gm.тс4.дог.л
151	Значение Gv1 при ошибке измерений	Gv1 при ошибке
152	Использование сезонного договорного значения Gv1	Gv1 сезон
153	Договорное значение Gv1: без использ. сезонов, либо зимнее	Gv1.дог (Gv1.дог.з)
154	Договорное значение Gv1 для летнего сезона	Gv1.дог.л
155	Значение Gv2 при ошибке измерений	Gv2 при ошибке
156	Использование сезонного договорного значения Gv2	Gv2 сезон
157	Договорное значение Gv2: без использ. сезонов, либо зимнее	Gv2.дог (Gv2.дог.з)
158	Договорное значение Gv2 для летнего сезона	Gv2.дог.л
159	Значение Gv3 при ошибке измерений	Gv3 при ошибке
160	Использование сезонного договорного значения Gv3	Gv3 сезон
161	Договорное значение Gv3: без использ. сезонов, либо зимнее	Gv3.дог (Gv3.дог.з)
162	Договорное значение Gv3 для летнего сезона	Gv3.дог.л
163	Значение Gv4 при ошибке измерений	Gv4 при ошибке
164	Использование сезонного договорного значения Gv4	Gv4 сезон
165	Договорное значение Gv4: без использ. сезонов, либо зимнее	Gv4.дог (Gv4.дог.з)
166	Договорное значение Gv4 для летнего сезона	Gv4.дог.л
167	Значение Gv5 при ошибке измерений	Gv5 при ошибке
168	Использование сезонного договорного значения Gv5	Gv5 сезон
169	Договорное значение Gv5: без использ. сезонов, либо зимнее	Gv5.дог (Gv5.дог.з)

Продолжение таблицы В.1

1	2	3
170	Договорное значение Gv5 для летнего сезона	Gv5.дог.л
171	Значение Gv6 при ошибке измерений	Gv6 при ошибке
172	Использование сезонного договорного значения Gv6	Gv6 сезон
173	Договорное значение Gv6: без использ. сезонов, либо зимнее	Gv6.дог (Gv6.дог.з)
174	Договорное значение Gv6 для летнего сезона	Gv6.дог.л
175	Использование сезона для договорного значения t1	t1 сезон
176	Договорное значение t1 для летнего сезона	t1.дог.л
177	Использование сезона для договорного значения t2	t2 сезон
178	Договорное значение t2 для летнего сезона	t2.дог.л
179	Использование сезона для договорного значения t3	t3 сезон
180	Договорное значение t3 для летнего сезона	t3.дог.л
181	Использование сезона для договорного значения t4	t4 сезон
182	Договорное значение t4 для летнего сезона	t4.дог.л
183	Использование сезона для договорного значения t5	t5 сезон
184	Договорное значение t5 для летнего сезона	t5.дог.л
185	Использование сезона для договорного значения P1	P1 сезон
186	Договорное значение P1 для летнего сезона	P1.дог.л
187	Использование сезона для договорного значения P2	P2 сезон
188	Договорное значение P2 для летнего сезона	P2.дог.л
189	Использование сезона для договорного значения P3	P3 сезон
190	Договорное значение P3 для летнего сезона	P3.дог.л
191	Использование сезона для договорного значения P4	P4 сезон
192	Договорное значение P4 для летнего сезона	P4.дог.л
193	Программное подключение расчетного канала ПТ6	ПТ6 а62
194	Реакция при ошибке измерений ПТ6	t6 при ошибке
195	Договорная температура t6 (или договорная для зимнего сезона)	t6.дог (t6.дог.з)
196	Использование сезонного договорного значения t6	t6 сезон
197	Договорное значение t6 для летнего сезона	t6.дог.л
198	Программное подключение расчетного канала ПД5	ПД5
199	Реакция при ошибке измерений ПД5	P5 при ошибке
200	Договорное давление ПД5 (или договорное для зимнего сезона)	P5.дог (P5.дог.з)
201	Использование сезонного договорного значения P5	P5 сезон
202	Договорное значение P5 для летнего сезона	P5.дог.л
203	Программное подключение расчетного канала ПД6	ПД6
204	Реакция при ошибке измерений ПД6	P6 при ошибке
205	Договорное давление ПД6 (или договорное для зимнего сезона)	P6.дог (P6.дог.з)
206	Использование сезонного договорного значения P6	P6 сезон
207	Договорное значение P6 для летнего сезона	P6.дог.л
208	Использование Gv2 для обратного направления потока	Gv2о использ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В скобках указаны параметры, которые также отображаются в окнах индикации базы после выполнения соответствующих настроек ТВ.
2. В окнах индикации базы не отображаются параметры, значения которых не влияют на измерения, либо не используются в расчетах.
3. В базе могут не отображаться параметры, значения которых не изменились после инициализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Знакопозиционные коды состояния

В знакопозиционных кодах состояния архивов отображается отсутствие, либо наличие событий, содержание которых приведено в табл.Г.1, Г.2. Отсчет позиции кода производится по индикатору слева направо. Отсутствие события индицируется знаком «-», наличие события – знаком «×».

Таблица Г.1. Знакопозиционный код состояния в меню «Сост. системы» часового, суточного и месячного архивов

Порядковый номер позиции кода	Содержание события	Примечание
1	Сброс накопленных значений	
2	Ошибка накопленных значений	Примечание 1
3	Ошибка параметров	Примечание 2
4	<i>Резерв</i>	
5	<i>Резерв</i>	
6	Перевод времени в интервале	Примечание 3
7	Пустая запись	Примечание 4
8	Ошибка контрольной суммы архивной записи	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Событие «Ошибка накопленных значений» фиксируется при рестарте ТВ (перезагрузке резидентного ПО ТВ) и при установке режима РАБОТА.
2. Событие «Ошибка параметров» фиксируется при рестарте ТВ и означает, что обнаружены некорректные значения установочных параметров. Наличие таких может привести к некорректным результатам в расчетах. Поэтому требуется проверка и редактирование значений установочных параметров ТВ.
3. Событие «Перевод времени в интервале» фиксируется при автоматическом переходе приборных часов на «зимнее» время на один час назад. При этом в часовой архив заносится запись, содержащая значения за два прошедших интервала архивирования.
4. Событие «Пустая запись» фиксируется при автоматическом переходе приборных часов на «летнее» время на один час вперед. В часовой архив заносится запись, содержащая:
 - а) нулевые значения – для параметров, значения которых рассчитываются как средневзвешенные или как приращения за интервал архивирования;
 - б) значения за предыдущий интервал архивирования – для параметров, значения которых регистрируются нарастающим итогом.

Таблица Г.2. Знакопозиционный код состояния в архивах «Состояния преобразователей» (часовом, суточном и месячном):

а) преобразователи расхода

Порядковый номер позиции кода	Содержание события
1	Пустая труба
2	Ошибка памяти
3	<i>Резерв</i>
4	<i>Резерв</i>
5	Некорректный входной сигнал, устойчивый зашкал
6	Измеренный расход больше верхней метрологической границы
7	Аппаратная неисправность прибора – некорректная опора
8	Рабочий режим без инициализации
9	Напряжение питания ниже допустимого
10	Нет контакта нулевого потенциала с водой
11	Воздействие внешним магнитом
12	Загрязнение электродов
13	<i>Резерв</i>
14	Измеренный расход меньше нижней метрологической границы
15	<i>Резерв</i>
...	...
20	<i>Резерв</i>
21	Заканчивается или уже закончился срок поверки
22	Ошибка индекса ключа
23	Ошибка идентификации заводского номера
24	Ошибка связи

б) преобразователи температуры

Порядковый номер позиции кода	Содержание события
1	Сбой АЦП
2	Обрыв контура тока
3	Короткое замыкание
4	Измеренная температура меньше нижней метрологической границы
5	Измеренная температура больше верхней метрологической границы
6	<i>Резерв</i>
...	...
12	<i>Резерв</i>
13	Заканчивается или уже закончился срок поверки
14	Ошибка индекса ключа
15	Ошибка идентификации заводского номера
16	Ошибка связи

в) преобразователи давления

Порядковый номер позиции кода	Содержание события
1	Сбой датчика
2	Измеренное давление меньше нижней метрологической границы
3	Измеренное давление больше верхней метрологической границы
4	Измеренное давление выше 120% верхнего предела измерений
5	<i>Резерв</i>
...	...
12	<i>Резерв</i>
13	Заканчивается или уже закончился срок поверки
14	<i>Резерв</i>
15	Ошибка идентификации заводского номера
16	Ошибка связи

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Параметры, редактирование значений которых фиксируется в «Журнале» ТВ

Таблица Д.1

№	Наименование параметра	Обозначение
1	2	3
1	Сброс накопленных значений	Сброс накопл. все режимы:
2	Очистка архивов	Архивы, парам. очис.,иниц.
3	Управление питанием дисплея	Упрат. питанием дисплея:
4	Заводской номер ТВ	Заводской номер
5	Дата последней поверки ТВ	Дата поверки
6	Дата очередной поверки ТВ	Проверка срок конец
7	Отключение/включение функции автоматического перевода часов ТВ на «летнее» и «зимнее» время.	Летн./зимн. время перевод:
8	Текущие дата и время в ТВ	Текущ. время
9	Час в сутках, когда сохраняются данные в суточном архиве	Т суточн. арх.
10	Дата, когда сохраняются данные в месячном архиве	Т месячн. арх.
11	Сезонные даты	Сезон лето/зима
12	Дата начала летнего сезона	Летний сезон с даты
13	Дата окончания летнего сезона	Летний сезон по дату
14	Период обработки данных в режиме РАБОТА.	Тобр реж. Работа
15	Период обработки данных в режимах СЕРВИС, НАСТРОЙКА	Тобр др. режимы
16	Преобразователь расхода	ПР1(2...6)
17	Сезон для объемного расхода	Gv1(2...6) сезон
18	Договорной объемный расход	Gv1(2...6) дог
19	Договорной объемный расход для зимнего сезона	Gv1(2...6) дог. з
20	Договорной объемный расход для летнего сезона	Gv1(2...6) дог. л
21	Назначение плотности для вычисления массового расхода	Gm1(2...6) вычисл. по плотн.
22	Объемный расход в обратном трубопроводе	Gv2o использ.
23	Назначение ПР	ПР1(2...6) исп. в ТС
24	Заводской номер ПР	ПР1(2...6) зав. N
25	Объемный расход при отсутствии жидкости	Gv1(2...6) при пуст. тр.
26	Объемный расход при превышении верхней метрологической границы	При Gv1(2...6) > вм
27	Объемный расход при непревышении отсечки	При Gv1(2...6) <= отс
28	Объемный расход, когда значение меньше нижней метрологической границы	При Gv1(2...6) < нм
29	Объемный расход при ошибке	Gv1(2...6) при ошибке
30	Объемный расход договорной	Gv1(2...6) дог

Продолжение таблицы Д.1

1	2	3
31	Объемный расход договорной для зимнего сезона	Gv1(2...6) дог. з
32	Объемный расход договорной для летнего сезона	Gv1(2...6) дог. л
33	Плотность для вычисления массового расхода	Gm1(2...6) вычисл. по плотн.
34	Преобразователь температуры	ПТ1(2...6)
35	Сезон для температуры	t1(2...6) сезон
36	Договорная температура для зимнего сезона	t1(2...6) дог. з
37	Договорная температура для летнего сезона	t1(2...6) дог. л
38	Договорная температура	t1(2...6) дог
39	Удельная энталпия и плотность	h1(2...6) ρ1(2...6) вычисл.
40	Метод усреднения температуры	t1(2...6) усредн. по
41	Использование ПТ в теплосистеме	ПТ1(2...6) исп. в ТС
42	Заводской номер ПТ	ПТ1(2...6) зав. N
43	Реакция на ошибку при измерении температуры	t1(2...6) при ошибке
44	Верхняя уставка для температуры	t1(2...6) верх. уст.
45	Нижняя уставка для температуры	t1(2...6) нижн. уст.
46	Преобразователь давления	ПД1(2...6)
47	Сезон для преобразователя давления	P1(2...6) сезон
48	Договорное давление для зимнего сезона	P1(2...6) дог. з
49	Договорное давление для летнего сезона	P1(2...6) дог. л
50	Договорное давление	P1(2...6) дог
51	Способ отображения давления в базе параметров	ПД 1..6 отобр. в БАЗ
52	Использование ПД в теплосистеме	ПД1(2...6) исп. в ТС
53	Заводской номер ПД	ПД1(2...6) зав. N
54	Назначение проверки заводского номера ПД	ПД1(2...6) провер.зав. N
55	Дата последней поверки ПД	ПД1(2...6) дата поверки
56	Дата очередной поверки ПД	ПД1(2...6) поверка срок конец
57	Тип преобразователя давления	ПД1(2...6) тип давления
58	Поправка на высоту столба жидкости	Δ P1(2...6) столб под ПД
59	Реакция на ошибку при измерении давления	P1(2...6) при ошибке
60	Верхняя уставка для давления	P1(2...6) верх. уст.
61	Нижняя уставка для давления	P1(2...6) нижн. уст.
62	Метод усреднения давления	P1(2...6) усредн. по
63	Атмосферное давление	Ратм значение
64	Атмосферное давление договорное	Ратм. дог
65	Температура на источнике холодной воды	txв значение
66	Договорная температура на источнике холодной воды	txв. дог
67	Договорная температура на источнике холодной воды для летнего сезона	txв. дог. л

Продолжение таблицы Д.1

1	2	3
68	Дата начала использования договорной температуры на источнике холодной воды для летнего сезона	txв. дог. л нач. дата
69	Дата начала использования договорной температуры на источнике холодной воды для зимнего сезона	txв. дог. з нач. дата
70	Договорная температура на источнике холодной воды для зимнего сезона	txв. дог. з
71	Давление на источнике холодной воды	Рхв значение
72	Договорное давление на источнике холодной воды	Рхв. дог
73	Тип теплосистемы ТС1(2,3)	TC1(2,3) тип
74	Алгоритм расчета тепла в теплосистеме ТС1(2,3)	Qtc1(2,3)
75	Использование контрольного ПР в теплосистеме ТС1(2,3)	TC1(2,3) контр. ПР
76	Реакция на ошибку в теплосистеме ТС1(2,3)	TC1(2,3) при ошибке
77	Условие определения сезона в теплосистеме ТС1(2,3)	TC1(2,3) сезон
78	Договорная тепловая мощность в ТС1(2,3)	Etc1(2,3) дог
79	Договорная тепловая мощность для зимнего сезона в ТС1(2,3)	Etc1(2,3) дог.з
80	Договорная тепловая мощность для летнего сезона в ТС1(2,3)	Etc1(2,3) дог.л
81	Договорной массовый расход в теплосистеме ТС1(2,3)	Gm. tc1(2,3) дог
82	Договорной массовый расход в ТС1(2,3) для зимнего сезона	Gm. tc1(2,3) дог. з
83	Договорной массовый расход в ТС1(2,3) для летнего сезона	Gm. tc1(2,3) дог. л
84	Минимальная разность значений температуры в подающем и обратном трубопроводе ТС1(2,3)	Δ ttc1(2,3)
85	Коэффициент превышения расхода в обратном трубопроводе над расходом в подающем трубопроводе ТС1(2,3)	Kпр. tc1(2,3)
86	Условие баланса массового расхода в подающем и обратном трубопроводах ТС1(2,3)	TC1(2,3) баланс масс услов.
87	Реакция баланса массового расхода в подающем и обратном трубопроводах ТС1(2,3)	TC1(2,3) баланс масс peak.
88	Тип теплосистемы ТС4	TC4 тип
89	Алгоритм расчета суммарного тепла в теплосистеме ТС4	Qtc4 Σ
90	Алгоритм расчета тепла с учетом утечек в ТС4	Qtc4ут
91	Реакция на ошибку в теплосистеме ТС4	TC4 при ошибке
92	Условия определения сезона в теплосистеме ТС4	TC4 сезон
93	Договорная тепловая мощность в ТС4	Etc4. дог
94	Договорная тепловая мощность в ТС4 для зимнего сезона	Etc4. дог. з
95	Договорная тепловая мощность в ТС4 для летнего сезона	Etc4. дог. л
96	Договорной массовый расход в теплосистеме ТС4	Gm.tc4. дог
97	Договорной массовый расход в ТС4 для зимнего сезона	Gm.tc4. дог. з
98	Договорной массовый расход в ТС4 для летнего сезона	Gm.tc4. дог. л
99	Учет НС в ТС1(2,3)	TC1(2,3) HC1(2..4) учет
100	Очистить архивы	Очистить архивы

re2_tsrs.smart_doc1.10